



Más de 20 Años Protegiendo Vidas y Bienes

Psje. José Sánchez Lagomarcino 1745 Urb. Chacra Ríos Norte - Lima-Perú
Página Web: www.grupo3s.pe / email: grupo3s@grupo3s.pe

**PROTOCOLO DE PRUEBAS ELECTRICAS DE VENTILACION
DE CUARTO DE BOMBA**

NUMERO: PEVCB-1225-26

Mediante el Presente Protocolo se deja constancia que en la fecha señalada en el presente documento se ha procedido a la verificación y prueba del sistema indicado, según se detalla a continuación:

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC
Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV
Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO
COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Fecha de Prueba: miércoles, 24 de Junio de 2026
Hora de Inicio: 04:00 p. m.
Hora de Finalización: 05:00 p. m.

IDENTIFICACION DE MOTOR (Ubicación o Código)	POTENCIA HP / KW	TENSION V	CORRIENTE NOMINAL A	TENSION			CORRIENTE		
				V	V	V	A	A	A
ECG-03 / EXTRACTOR CENTRIFUGO	1.00	380	1.75	L1-L2	L2-L3	L1-L3	L1	L2	L3
ICG-05 / INYECTOR CENTRIFUGO	1.00	380	1.75	387.00	390.00	388.00	1.36	1.48	1.49
				387.00	390.00	387.00	1.70	1.80	1.75

Resultados de las Pruebas: El sistema se encuentra dentro de los parámetros de operación y valores previstos por diseño

El presente certificado garantiza la operatividad del sistema al momento de las pruebas realizadas. Pruebas adicionales deberán ser efectuadas de acuerdo a lo establecido por la Normativa Vigente y las recomendaciones del fabricante, según consta en el Cronograma de Mantenimiento entregado a EL CLIENTE, siendo responsabilidad de EL PROPIETARIO y de la AUTORIDAD COMPETENTE conducir nuevas pruebas y realizar los mantenimientos Preventivos, Predictivos y Correctivos en los plazos indicados en el referido cronograma.

Ing. Stanley Turpo Quispe
JEFE DE INSTALACIONES EE y SS
CLIENTE A.C.
(Firma y Sello)

LAS PRUEBAS SE REALIZARON CON ENERGIA PROVISIONAL
EDUARDO JOSUE VILLANUEVA PRINCIPLE
Supervisor de Obra

PROVEEDOR
(Firma y Sello)

USSEF ASAAD LIBAN ABIROUD
SUN FIRE S.A.C.
Gerente General

MANUEL ROLANDO
CACERES INJANTE
Ingeniero Mecánico
CIP N° 313042