

ACTA DE RECEPCIÓN SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

NUMERO:
SEMC-1225-26

PROPIETARIO:
DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

PROYECTO:
CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

DIRECCIÓN:
URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Mediante la presente Acta de Recepción, **EL PROPIETARIO** recibe conforme la instalación de los siguientes equipos instalados en el Proyecto indicado:

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO	CANT.
Detectores de monóxido de carbono marca YEZON, Modelo YZ3312S de 24VDC con protección IP65, programable 0-200 ppm	2.00
Tablero eléctrico de fuerza y control para 01 Jet Fan , 01 Extractor y 01 Inyector Axial	2.00

Se entregan completamente instalados los equipos y sistemas, habiéndose realizado las pruebas de funcionamiento correspondientes

Lima, 26 de Junio del 2026

EL PROPIETARIO
(firma y sello)

EL PROVEEDOR
(firma y sello)