

ACTA DE RECEPCIÓN SISTEMA DE VENTILACION DE CUARTO DE BOMBAS

NUMERO:
SVCB-1225-26

PROPIETARIO:
DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

PROYECTO:
CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

DIRECCIÓN:
URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Mediante la presente Acta de Recepción, **EL PROPIETARIO** recibe conforme la instalación de los siguientes equipos instalados en el Proyecto indicado:

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACION DE CUARTO DE BOMBAS	CANT.
Centrifugo en Gabinete marca Systemair, modelo KVB 10 -10 de 2450 CFM. Equipado con motor a 380V/60HZ/3F de 0.75 KW. No Incluye Cableado eléctrico desde los motores hasta el Tablero.	1.00
Centrifugo en Gabinete marca Systemair, modelo KVB 10 -10 de 2450 CFM. Equipado con motor a 380V/60HZ/3F de 0.75 KW. No Incluye Cableado eléctrico desde los motores hasta el Tablero.	1.00
Ductos metálicos fabricados en plancha galvanizada.	1.00
Rejillas de extracción y/o inyección con damper de regulación manual, fabricadas en plancha galvanizada, con aplicación de pintura al horno. Medida de 22" x 12"	3.00
Rejillas de extracción y/o inyección con damper de regulación manual, fabricadas en plancha galvanizada, con aplicación de pintura al horno. Medida de 48" x 14"	1.00
Rejillas de extracción y/o inyección con damper de regulación manual, fabricadas en plancha galvanizada, con aplicación de pintura al horno. Medida de 33" x 22"	1.00
Extractor Eolico (Incluye base de plancha galvanizada).	8.00
Tablero eléctrico de fuerza y control para 01 Extractor e Inyector Centrifugo	1.00

Se entregan completamente instalados los equipos y sistemas, habiéndose realizado las pruebas de funcionamiento correspondientes

Lima, 26 de Junio del 2026

EL PROPIETARIO
(firma y sello)

EL PROVEEDOR
(firma y sello)