

PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACION Y MONTAJE DE TUBERÍAS

NUMERO: IMT-1225-26

Fecha: jueves, 18 de Junio de 2026

Propietario: DESARROLADORA VISTA NEVADO SAC

Proyecto: CASAPARQ, AREQUIPA - TORRE F - ETAPA IV

Dirección de la Propiedad: URB. EL ROSARIO II, PAGO DE CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Lijado de Tuberías

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Pintado de Tuberías con una Mano de Anticorrosivo

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Traslado, Trazos, Replanteo, Corte, Biselado y Ranurado de Tuberías

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Para Tuberías Enterradas

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Excavación, conformación de cama de apoyo y nivelación de zanja

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Unión de tuberías con restricción mecánica StarGrip para PVC

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Transición mediante kit adaptador de brida en hierro dúctil para C-900, para válvulas OS&Y de sectorización

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Prueba Hidrostática acorde a norma 200 psi / 2 horas

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Para Tuberías Aéreas

Anclaje de Soportes y Colgadores a la estructura usando tacos de Expansión

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Unión de Tuberías Aéreas con Coples Ranurados Rígidos y Flexibles

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Prueba Hidrostática acorde a norma 200 psi / 2 horas

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Pintado de Tuberías con segunda Mano de Anticorrosivo

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Pintado de Tuberías con dos Manos de Acabado esmalte sintético color Rojo

Conforme	☒	No Conforme	☐
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

Los Trabajos concluyeron satisfactoriamente, firmando las partes en señal de conformidad.

PROPIETARIO
(Firma y Sello)

PROVEEDOR
(Firma y Sello)