

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FRECUENCIA
SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS (ELECTRICA)	
Inspección de Manómetros	Trimestral
Inspección de posicionamiento de válvulas de control	Trimestral
Inspección de válvulas Check	Trimestral
Prueba de arranque del sistema de bombeo	Trimestral
Prueba operacional de válvula de alivio	Trimestral
Inspección eléctrica del sistema de arranque	Trimestral
Inspección de colgadores y soportes	Trimestral
Inspección de tuberías y conexiones	Trimestral
Calibración de presostatos y recalibración	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas de control	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas Check	Trimestral
Limpieza y Siliconizado de tuberías	Trimestral
Mantenimiento de Sistema de arranque	Trimestral
Limpieza de Contactos	Trimestral
Pintado de Cuarto de Bombas	Cada 5 años
Prueba Hidrostática de sistema de bombeo	Cada 5 años
Calibración o Cambio de manómetros	Cada 5 años
RED DE MONTANTE ACI	
Inspección de posicionamiento de válvulas de angulares	Trimestral
Limpieza y Siliconizado de válvulas angulares	Trimestral
Limpieza y Siliconizado de Siamesa de Inyección externa	Trimestral
Prueba de sellado de válvula Check	Trimestral
Inspección de Siamesa de Inyección externa y prueba de sellado	Trimestral
Prueba de flujo y activación de sistema	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas angulares	Anual
Prueba real de arranque del sistema y entrenamiento a usuarios	Anual
Prueba Hidrostática de red contra incendios	Cada 5 años
Calibración de manómetros	Cada 5 años
Prueba de flujo de válvulas angulares	Cada 5 años
RED DE ROCIADORES (SOLO ESTACIONAMIENTO)	
Inspección de Rociadores	Trimestral
Inspección de posicionamiento de válvulas de control	Trimestral
Prueba de sellado de válvulas	Trimestral
Inspección de colgadores y soportes	Trimestral
Inspección de tuberías y conexiones	Trimestral
Prueba de flujo y activación de sistema	Trimestral
Mantenimiento de Rociadores	Anual
Prueba real de arranque del sistema y entrenamiento a usuarios	Anual
Prueba Hidrostática de red contra incendios	Cada 5 años
Calibración de manómetros	Cada 5 años
RED CONTRA INCENDIOS ENTERRADA - TUBERÍA C900 Y VÁLVULAS DE SECTORIZACIÓN	
Inspección de posicionamiento (totalmente abierta) de válvulas de sectorización	Trimestral
Inspección de candados, sellos y/o supervisión electrónica de válvulas de sectorización	Trimestral
Verificación de accesibilidad, estado y limpieza de cajas/cámaras de válvulas	Trimestral
Inspección visual de tramos expuestos de tubería y conexiones (bridas, juntas, anclajes/bloques de empuje)	Trimestral
Inspección de señalización y demarcación del trazado de la red enterrada	Trimestral
Inspección de indicios de fugas superficiales, humedad o asentamiento del terreno sobre el trazado	Trimestral

Operación completa (apertura y cierre total) de válvulas de sectorización	Anual
Lubricación de vástago y mecanismo de operación de válvulas de sectorización	Anual
Inspección detallada de tramos expuestos de tubería C900	Anual
Prueba de flujo (flow test) de la red enterrada: verificación de caudal/presión adecuados y ausencia de obstrucciones	Cada 5 años
Lavado (flushing) de la red enterrada para remoción de sedimentos y obstrucciones	Cada 5 años
Inspección interna y mantenimiento de válvulas de sectorización	Cada 5 años
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA (EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOLO AREAS COMUNES)	
Inspección y Mantenimiento de panel de control central de sistema de alarma de incendios	Trimestral
Verificación de estado de la Batería de Emergencia	Trimestral
Prueba Operacional de Estaciones Manuales de Incendios	Trimestral
Mantenimiento, Limpieza y Prueba Operacional de Detectores de Humo	Trimestral
Mantenimiento y Prueba Operacional de Detectores de Temperatura	Trimestral
Prueba Operacional de Sirenas de Emergencia	Trimestral
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO	
Limpieza de extractor centrífugo y aplicación de pintura si es necesario.	Trimestral
Mantenimiento del motor eléctrico	Trimestral
Mantenimiento del rotor y el eje	Trimestral
Mantenimiento de sistema de transmisión	Trimestral
Mantenimiento de chumaceras	Trimestral
Limpieza de rejillas de extracción.	Trimestral
Limpieza de tableros eléctricos y verificación del estado de los accesorios	Trimestral
Verificación de funcionamiento de los detectores de monóxido y/o interruptores horarios.	Trimestral
Realización de pruebas de funcionamiento.	Trimestral
SISTEMA DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS	
Limpieza de extractor centrífugo y aplicación de pintura si es necesario.	Trimestral
Mantenimiento del motor eléctrico	Trimestral
Mantenimiento del rotor y el eje	Trimestral
Mantenimiento de sistema de transmisión	Trimestral
Mantenimiento de chumaceras	Trimestral
Limpieza de tableros eléctricos y verificación del estado de los accesorios	Trimestral
Limpieza y Pruebas del Variador De Velocidad	Trimestral
Limpieza y Pruebas del Transmisor De Presión Diferencial	Trimestral
Limpieza de rejillas de inyección de aire.	Trimestral
Realización de pruebas de la totalidad del sistema.	Trimestral
SISTEMA DE VENTILACIÓN DE VESTIBULOS	
Limpieza de extractor y/o inyector y aplicación de pintura si es necesario.	Trimestral
Mantenimiento del motor eléctrico	Trimestral
Mantenimiento del rotor y el eje	Trimestral
Mantenimiento de sistema de transmisión	Trimestral
Mantenimiento de chumaceras	Trimestral
Limpieza de rejillas de extracción y/o inyección.	Trimestral
Limpieza de tableros eléctricos y verificación del estado de los accesorios	Trimestral
Verificación de funcionamiento del sistema en modo automático	Trimestral
Realización de pruebas de la totalidad del sistema.	Trimestral