

5 Sicherheitsregeln

Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH

Datum und Uhrzeit:

2021-03-03T

Person in der Rolle des Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle des Arbeitsverantwortlichen:

Lars

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag

☒ gegen Störlinienbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und
erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?**

☐ ja

☒ nein

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Wo erfolgte die Freischaltung?

Niederspannungs-Hauptverteilung

Nr. oder Bezeichnung:

37638293

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?

Trafostation 55934

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Wie wurde gesichert?

Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

magnetisch

Wie wurde gesichert?

Steuersicherung entfernt

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

magnetisch

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgesichert

Zweipoliger Spannungsprüfer:

3M Voltage Meter x559m

Zweipoliger Spannungsprüfer:

3M Voltage Meter x559m

**4a Geerdet und
kurzgeschlossen
an der
Ausschaltstelle 1**

**4b Geerdet und
kurzgeschlossen
an der
Ausschaltstelle 2**

**5 Benachbarte,
unter Spannung
stehende Teile
abgedeckt**

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Nichts