

5 Sicherheitsregeln

educorvi GmbH

Elektrohandwerk S143

2021-03-03T

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

Lars Walther

Datum und Uhrzeit:

Lars Walther

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Seppo Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Arbeitsausführende Person:

X

X

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

☐☐

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?

☐☐

Wie erfolgte die Freischaltung?
LS-Schalter

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?
Unterverteilung: 5303492

**2 Gegen
Wiedereinschalten
gesichert**

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil
der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?
ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil
der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?
ja

Wurde ein Reparaturschalter mit einem
Vorhaenges Schloss versehen?
ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten"
zusätzlich angebracht?
ja

**3 Spannungsfreiheit
allpolig festgestellt
an der Arbeitsstelle**

Zweipoliger Spannungsprüfer:
3M Voltage Meter x559m

**4 Geerdet und
kurzgeschlossen**

Wo wurde die EuK-Vorrichtung
eingebaut?
an der Sammelschiene

Begründung:
Richtiger Einbau erfolgt

**5 Benachbarte,
unter Spannung
stehende Teile
abgedeckt**

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Personenschutz