

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln, z. B. Werkzeugmaschinen

Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH

Datum und Uhrzeit:

2021-03-03T

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?



gegen elektrischen Schlag



gegen Störlischbogen

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Wo erfolgte die Freischaltung?

Richtiger Ort

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

nein

Wurde ein Reparaturschalter mit einem Vorhängeschloss versehen?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

geklebt

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

Honeywell

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?

es wurde ein Kurzschlussstecker verwendet

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

teilweiser Berührungsschutz

Art der Abdeckung:

isolierende Tücher, isolierende Formteile
