

Kopffragen

Freigeschaltet

Gegen Wiedereinschalten gesichert

Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Geerdet und kurzgeschlossen

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Arbeitsstelle/Arbeitsort

Datum und Uhrzeit

Person in der Rolle des Anlagenverantwortlichen

Person in der Rolle des Arbeitsverantwortlichen

Arbeitsausführende Person

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?

Wie erfolgte die Freischaltung?

Auslösestrom NH-Sicherungen

Auslösestrom NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom Leistungsschalter

Wo erfolgte die Freischaltung?

Nr. oder Bezeichnung der Trafostation

Nr. oder Bezeichnung des Umspannwerks

Nr. oder Bezeichnung des Kabelverteilerschranks

Wurde ein Vorhängeschloss am Schalter eingehängt und abgeschlossen?

Wurde die Tür zum elektrischen Betriebsraum verschlossen?

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

Zweipoliger Spannungsprüfer

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?

Begründung

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

Art der Abdeckung:

Art der Abdeckung:

keine Abdeckung angebracht, weil:

Entfernung zu Teilen unter Spannung