

## 5 Sicherheitsregeln

**Arbeitsstelle/Arbeitsort:**

educorvi GmbH

**Datum und Uhrzeit:**

2020-10-11T

**Anlagenverantwortliche/-r:**

Lars Walther

**Arbeitsverantwortliche/-r:**

Lars Walther

**Arbeitsausführende/-r:**

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich  
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag

☒ gegen Störlischbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und  
erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?**

☐ ja

☒ nein

---

## 1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation 55934

---

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wie erfolgte die Sicherung?  
Steuersicherung entfernt

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?  
magnetisch

---

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

---

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung  
eingebaut?  
in die NH-Sicherungsunterteile

Begründung:  
Weil ichs kann

---

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:  
Nichts

---