

5 Sicherheitsregeln

Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi

Datum und Uhrzeit:

2020-09-30T17:00

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag ☒ gegen Störlischbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?**

☒ ja ☐ nein

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Sicherungen

Auslösestrom: 16 A

Wo erfolgte die Freischaltung?

Unterverteilung

Nr. oder Bezeichnung: 6253894

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

ja

Wurde die Tür zum elektrischen Betriebsraum verschlossen?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

magnetisch

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

3M Voltmeter

Dezentrale Einspeisung vorhanden, z. B. USV, PV, Notstromaggregat?

nein

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

Personenschutz

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?

in die NH-Sicherungsunterteile

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt
