

## 5 Sicherheitsregeln

### Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln, z. B. Werkzeugmaschinen

#### Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH

Datum und Uhrzeit:

2021-03-03T

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich  
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

☒ gegen elektrischen Schlag

☒ gegen Störlischbogen

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und  
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?



---

## 1 Freigeschaltet

**Wie erfolgte die Freischaltung?**

NH-Lastschaltleiste

**Wo erfolgte die Freischaltung?**

Richtiger Ort

---

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

**Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?**

ja

**Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?**

nein

**Wurde ein Reparaturschalter mit einem Vorhängeschloss versehen?**

ja

**Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?**

geklebt

---

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

**Zweipoliger Spannungsprüfer:**

Honeywell

---

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

**Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?**

es wurde ein Kurzschlussstecker verwendet

---

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

**Mit der Abdeckung soll erreicht werden:**

teilweiser Berührungsschutz

**Art der Abdeckung:**

isolierende Tücher, isolierende Formteile

---