

5 Sicherheitsregeln

Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH & Co. KG

Datum und Uhrzeit:

01.03.2021 11:57 Uhr

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag ☒ gegen Störlischbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?**



1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

LS-Schalter

Wo erfolgte die Freischaltung?

Unterverteilung: 5303492

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist? Zweipoliger Spannungsprüfer:

ja

3M Voltage Meter x559m

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

ja

Dezentrale Einspeisung vorhanden, z.B.
USV, PV, Notstromaggregat?

ja

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Wo wurde die Euk-Vorrichtung
eingebaut?

an der Sammelschiene

Begründung:

Richtiger Einbau erfolgt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

Personenschutz

4 Geerdet und kurzgeschlossen

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt
