

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an Schaltanlagen der Niederspannung

Industrie

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH

Datum und Uhrzeit:

2021-03-10T

Anlagenverantwortliche/-r:

Lars Walther

Arbeitsverantwortliche/-r:

Lars Walther

Arbeitsausführende/-r:

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag

☒ gegen Störlinienbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und
erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?**

☐ ja

☒ nein

1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

Trenner geöffnet

Auslösestrom: 56 A

Wo erfolgte die Freischaltung?

Umspannwerk/-anlage

Nr. oder Bezeichnung: 7899909102

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wie wurde gesichert?

Steuersicherung ausgeschaltet

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

geklebt

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

Honeywell VoltsAreGood

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung
eingebaut?
in die NH-Sicherungsunterteile

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Begründung:
Weil ichs kann

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Nichts
