

5 Sicherheitsregeln

Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH & Co. KG

Datum und Uhrzeit:

01.03.2021 11:57 Uhr

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

☒ gegen elektrischen Schlag ☒ gegen Störlischbogen

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?



1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

LS-Schalter

Wo erfolgte die Freischaltung?

Unterverteilung: 5303492

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

ja

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

3M Voltage Meter x559m

Wo wurde die Euk-Vorrichtung
eingebaut?

an der Sammelschiene

Dezentrale Einspeisung vorhanden, z. B. USV, PV, Notstromaggregat?

ja

Begründung:

Richtiger Einbau erfolgt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

Personenschutz

4 Geerdet und kurzgeschlossen

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt
