

## 5 Sicherheitsregeln

educorvi GmbH & Co. KG

### Elektrohandwerk S143

01.03.2021 11:57 Uhr

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

Lars Walther

Datum und Uhrzeit:

Lars Walther

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Seppo Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Arbeitsausführende Person:

X

X

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich  
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

X

X



Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und  
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?



Wie erfolgte die Freischaltung?  
NH-Sicherungen

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Trafostation

**2 Gegen  
Wiedereinschalten  
gesichert**

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil  
der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?

ja

Wurde die Tür zum elektrischen  
Betriebsraum verschlossen?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?

ja

**3 Spannungsfreiheit  
allpolig festgestellt  
an der Arbeitsstelle**

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

Dezentrale Einspeisung vorhanden, z.B.  
USV, PV, Notstromaggregat?

ja

**4 Geerdet und  
kurzgeschlossen**

Wo wurde die EuK-Vorrichtung  
eingebaut?

am richtigen Ort

Begründung:

Richtiger Einbau erfolgt

**5 Benachbarte,  
unter Spannung  
stehende Teile  
abgedeckt**

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:  
Personenschutz