

5 Sicherheitsregeln

Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH

Datum und Uhrzeit:

2021-03-03T

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

☒ gegen elektrischen Schlag ☒ gegen Störlischbogen

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?



1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Wo erfolgte die Freischaltung?

Richtiger Ort

2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

nein

Wurde ein Reparaturschalter mit einem Vorhängeschloss versehen?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

geklebt

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer:

Honeywell

Wo wurde die EuK-Vorrichtung
eingebaut?
an der Sammelschiene

Begründung:
Richtiger Einbau erfolgt

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
Personenschutz

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt
