

## 5 Sicherheitsregeln

### Arbeiten an Schaltanlagen in der Niederspannung (unterspannungsseitig)

#### Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:  
educorvi GmbH & Co. KG

Datum und Uhrzeit:  
01.03.2021 11:57 Uhr

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:  
Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:  
Lars Walther

Arbeitsausführende Person:  
Seppo Walther

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich  
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

X	X
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und  
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?

X	X
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

---

## 1 Freigeschaltet

**Wie erfolgte die Freischaltung?**

NH-Sicherungen

Auslösestrom: 50 A

**Wo erfolgte die Freischaltung?**

Trafostation

Nr. oder Bezeichnung: 55934

---

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

**Wurde ein Vorhängeschloss am Schalter eingehängt und abgeschlossen?**

**Wurde die Tür zum elektrischen Betriebsraum verschlossen?**

**Wurde ein Schild „Schalten verboten“ zusätzlich angebracht?**

**Wurden Laien beauftragt xy**

---

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

---

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

**Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?**

**Begründung:**

---

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

**Mit der Abdeckung soll erreicht werden:**

**Art der Abdeckung:**

---