

## 5 Sicherheitsregeln

### Arbeiten an Zähleranlagen

#### EVU

**Arbeitsstelle/Arbeitsort:**

educorvi GmbH

**Datum und Uhrzeit:**

2021-03-03T

**Anlagenverantwortliche/-r:**

Lars Walther

**Arbeitsverantwortliche/-r:**

Lars Walther

**Arbeitsausführende/-r:**

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich  
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag

☒ gegen Störlischbogen

---

## 1 Freigeschaltet

**Wie erfolgte die Freischaltung?**

Schraubsicherungen

Auslösestrom: 42 A

**Wo erfolgte die Freischaltung?**

Hausanschlusskasten

---

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

**Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?**

magnetisch

---

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

**Zweipoliger Spannungsprüfer:**

3M

**Rückspannung von benachbarten Zählerfeldern möglich?**

nein

**Dezentrale Einspeisung vorhanden, z. B. USV, PV, Notstromaggregat?**

ja

---

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

**Wurde eine EuK-Vorrichtung eingebaut, z. B. im HAK?**

nicht geerdet und kurzgeschlossen

**Begründung:**

Weil

---

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

**Mit der Abdeckung soll erreicht werden:**

Abdeckung nicht notwendig

**Keine Abdeckung angebracht, weil:**

die Entfernung beträgt ca.:

50 Meter

---