

5 Sicherheitsregeln

Wie erfolgte die Freischaltung? NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?

Trafostation 55934

**Elektrohandwerk S143** 

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Auslösestrom: 50 A

**Arbeitsstelle/Arbeitsort:** 

educorvi GmbH

Wo erfolgte die Freischaltung?

Trafostation 55934

**Datum und Uhrzeit:** 

Lars Walther

Wie wurde gesichert? 2021-03-03T

Steuersicherung entfernt

Person in der Rolle des Anlagenverantwortlichen:

Wurde ein Schild "Schalten verboten"

zusaetzlich angebracht?

magnetisch

Person in der Rolle des Arbeitsverantwortlichen:

Wie wurde gesichert? Arbeitsausführende Person: Steuersicherung entfernt

Seppo Walther

Wurde ein Schild "Schalten verboten"

zusaetzlich angebracht?

magnetisch

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

gegen elektrischen Schlag

X gegen Störlichbogen

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und

erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?

Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m

Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m

4a Geerdet und kurzgeschlossen an der Ausschaltstelle 1

4b Geerdet und kurzgeschlossen an der Ausschaltstelle 2

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt Mit der Abdeckung soll erreicht werden: Nichts