

## 5 Sicherheitsregeln

### Elektrohandwerk S143

**Arbeitsstelle/Arbeitsort:**

educorvi GmbH

**Datum und Uhrzeit:**

2021-03-03T

**Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:**

Lars Walther

**Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:**

Lars Walther

**Arbeitsausführende Person:**

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich  
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag ☒ gegen Störlischbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und  
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?**



---

## 1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Wo erfolgte die Freischaltung?

Richtiger Ort

---

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich für Laien zugänglich ist?

nein

Wurde ein Reparaturschalter mit einem Vorhängeschloss versehen?

ja

Zweipoliger Spannungsprüfer:

3M Voltage Meter x559m

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

geklebt

---

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Wo wurde die EuK-Vorrichtung  
eingebaut?

an der Sammelschiene

Begründung:

Richtiger Einbau erfolgt

---

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:

Personenschutz

---

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

---