

## Elektrohandwerk S143

## Arbeiten an Endstromkreisen

### Arbeitsstelle / Arbeitsort:

educorvi GmbH & Co. KG

### Datum und Uhrzeit:

01.03.2021 11:57 Uhr

### Person in der Rolle des Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

### Person in der Rolle des Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

### Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

### Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?

☒ gegen elektrischen Schlag    ☒ gegen Störlichtbogen

### 1 Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?  
LS-Schalter

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Unterverteilung: 5303492

**2 Gegen**

**Wiedereinschalten  
gesichert**

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil  
der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?

ja

Wurde die Tür zum elektrischen  
Betriebsraum verschlossen?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten"  
zusätzlich angebracht?

ja

**3 Spannungsfreiheit  
allpolig festgestellt  
an der Arbeitsstelle**

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

Dezentrale Einspeisung vorhanden, z.B.  
USV, PV, Notstromaggregat?

ja

**4 Geerdet und  
kurzgeschlossen**

**5 Benachbarte,  
unter Spannung  
stehende Teile  
abgedeckt**