

Kopffragen

Arbeitsstelle/Arbeitsort
educorvi GmbH

Datum und Uhrzeit
2020-09-30T16:00

Person in der Rolle des Anlagenverantwortlichen
Lars

Person in der Rolle des Arbeitsverantwortlichen
Lars Walther

Arbeitsausführende Person
Seppo Walther

Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?
['gegen elektrischen Schlag', 'gegen Störlichtbogen']

Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?
ja

Freigeschaltet

Wie erfolgte die Freischaltung?
NH-Sicherungen

Auslösestrom NH-Sicherungen
16

Auslösestrom NH-Lastschaltleiste
25

Auslösestrom Leistungsschalter
19

Wo erfolgte die Freischaltung?
Umspannwerk/-anlage

Nr. oder Bezeichnung der Trafostation
Rudi

Nr. oder Bezeichnung des Umspannwerks
Klaus

Nr. oder Bezeichnung des Kabelverteilerschranks
Tiberius

Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Vorhängeschloss am Schalter eingehängt und abgeschlossen?
nein

Wurde die Tür zum elektrischen Betriebsraum verschlossen?
ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?
magnetisch

Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer
3M Voltsarecool

Geerdet und kurzgeschlossen

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?
an der Sammelschiene

Begründung
Weil halt

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:
vollständiger Berührungsschutz

Art der Abdeckung:

Art der Abdeckung:
['isolierende Tücher']

keine Abdeckung angebracht, weil:
die Entfernung beträgt ca.:

Entfernung zu Teilen unter Spannung
17