

## 5 Sicherheitsregeln

### Elektrohandwerk S143

Arbeitsstelle/Arbeitsort:

educorvi GmbH

Datum und Uhrzeit:

2021-03-03T

Person in der Rolle es Anlagenverantwortlichen:

Lars Walther

Person in der Rolle es Arbeitsverantwortlichen:

Lars Walther

Arbeitsausführende Person:

Seppo Walther

**Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich  
(bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?**

☒ gegen elektrischen Schlag ☒ gegen Störlischbogen

**Wurde der Arbeitsbereich z. B. mit Ketten oder Bädern abgegrenzt und  
erforderlichenfall zusätzlich gekennzeichnet?**



---

## 1 Freigeschaltet

Wurde ein Sperrelement eingesetzt, weil der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?

ja

Wurde eine Schaltsperre eingesetzt, weil der Bereich fuer Laien zugaeenglich ist?

ja

---

## 2 Gegen Wiedereinschalten gesichert

Wurde ein Reparaturschalter mit einem Vorhaengeschloss versehen?

ja

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht?

ja

Zweipoliger Spannungsprüfer:  
3M Voltage Meter x559m

---

## 3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Wo wurde die EuK-Vorrichtung eingebaut?

an der Sammelschiene

Begründung:

Richtiger Einbau erfolgt

---

## 4 Geerdet und kurzgeschlossen

Mit der Abdeckung soll erreicht werden:  
Personenschutz

---

## 5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt

Wie erfolgte die Freischaltung?  
LS-Schalter

Auslösestrom: 50 A

Wo erfolgte die Freischaltung?  
Unterverteilung: 5303492

---