



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la sustitución del centro de transformación «Aspanias» (100586750) por el centro de transformación «Aspanias-Burgos» (920700063), en la línea aérea de alta tensión «5-Vivar» a 13,2 kV de la subestación transformadora de reparto «Quintanadueñas» (4148), en el término municipal de Alfoz de Quintanadueñas (Burgos). Expte.: ATCT/4057.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:

- A) Solicitante: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Término municipal de Alfoz de Quintanadueñas (Burgos).
- C) Objeto: Sustitución de centro de transformación intemperie sobre apoyo por centro de transformación intemperie en edificio prefabricado realizando su acometida a través de una línea subterránea y su interconexión con la red existente de baja tensión, también mediante canalización subterránea.
- D) Finalidad: La finalidad del proyecto es incrementar la seguridad de los trabajadores.
- E) Características principales:
 - Centro de Transformación Intemperie en edificio Prefabricado (C.T.I.P.), C.T. «Aspanias-Burgos» (920700063), proyectado, con un transformador de 630 kVA 20/13,2 kV /B2 0.230/0,400 kV.
 - Línea subterránea de 34 m de longitud y conductor HEPRZ1 – 12/20 kV 3(1x240) mm², con origen en el empalme enterrado proyectado y final en el nuevo centro de transformación.

- Desmontaje 1 torre de celosía, un pórtico de hormigón, 31 m de cable enterrado HEPRZ1 de 150 mm², 97 m de línea aérea con conductor LA-30 y el centro de transformación que se encuentra sobre el pórtico.

F) Presupuesto: 64.010,97 €.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas (www.energia.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3-1ª planta, en días hábiles de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Burgos, 8 de mayo de 2026.

La Jefa del Servicio,
(P.S. Art. 49.3 Ley 3/2001.
Resolución Delegado Territorial 8/04/2026)
El Secretario Técnico,
Fdo.: JOSÉ MANUEL GARCÍA HERNANDO