



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Valladolid. Expte.: AT-51764 (ATSB-185).

Vista la solicitud de fecha 09/03/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19 - Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Valladolid), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de centro de seccionamiento para Hospital Recoletas Salud Felipe II, en el T.M. de Valladolid» firmado por la Ingeniero Rosa M^a Hidalgo Andrés, con visado 202504861 a fecha 12/12/2025 en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales COIIM de Valladolid.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51764 (ATSB-185).

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del proyecto es garantizar el cumplimiento de las condiciones para el Centro de Seccionamiento independiente, en adelante CSI, de compañía 2L+1P y línea subterránea de alta tensión, para Hospital Recoletas Salud Felipe II ubicado en la Calle Felipe II, 9 47003 Valladolid.

Características:

- Tramo de L.S.A.T. (3.^a categoría).

Línea: Rosaleda2

Longitud total: 5 m.

Conductor proyectado: Cable de aluminio tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) recuperado.

- Centro de seccionamiento (C.S.):

Tipo: Centro de Seccionamiento de maniobra exterior con envolvente edificio obra civil.

Celdas: 2 Celdas de Línea (2L) y 1 Celdas de Protección (2P).

Celdas elegida CNE-2LP-SF6-24-TELE, con referencia de Schneider RM62LPBTC. Conjunto compacto estanco RM6

Ubicación de la instalación: Calle Felipe II, 9 47003 Valladolid.

Presupuesto: cuarenta mil doscientos siete euros con veinticuatro céntimos (40.207,24 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 13 de marzo de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS