



# **I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN**

## **D. OTRAS DISPOSICIONES**

### **CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA**

#### **Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos**

*RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción del centro CTC «El Campillo» tipo caseta con telegestión, modificación de L.A.A.T. 12/20 kV y sus L.A.T. 12/20 kV de alimentación (línea Aguilar Polígono-Humada) en Fuencaiente de Lucio, en el término municipal de Valle de Valdelucio (Burgos). Expte.: ATCT/4038.*

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

*Primero.* La empresa distribuidora Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. solicitó con fecha 8 de enero de 2026 autorización administrativa previa y de construcción de un centro de transformación y líneas de evacuación asociadas para dar suministro eléctrico a la estación de servicio «El Campillo». La instalación proyectada formará parte de la red de distribución de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.

*Segundo.* Con fecha 12 de febrero de 2026 se publica en B.O.C. y L. y en la página web de la Junta de Castilla y León, Sección de Energía y Minas, la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación, no habiéndose recibido alegaciones.

*Tercero.* Se presenta licencia de obras concedida por el Ayuntamiento afectado. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se remitió el proyecto a la empresa Parque eólico La Boga, S.L. por afección a la línea de evacuación del parque eólico la Lora II, que establece condicionado admitido por la empresa distribuidora.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

*Primero.* Visto el Decreto 44/2018, de 28 de noviembre, por el que desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

*Segundo.* En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- Decreto 46/2022, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- RD 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- RD 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Por todo lo anterior, vista la legislación de general y particular aplicación, la Jefa del Servicio Territorial, a propuesta de la Jefa de la Sección de Energía, RESUELVE:

*Primero.* Otorgar autorización administrativa previa a la empresa Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. de la instalación eléctrica indicada, cuyas características principales son las siguientes:

- Centro de transformación de caseta con telegestión «El Campillo» 12/20 kV, prefabricado de hormigón.
- Modificación de línea aérea de alta tensión 12/20 kV «Aguilar Polígono-Humada», con origen en apoyo AV60233(99) (instalado) y final en apoyo AV60264(101) (instalado), con 244 m de longitud, apoyo metálico galvanizado en celosía.
- Nueva derivación de línea aérea de alta tensión 12/20 kV «Aguilar Polígono-Humada», con origen en apoyo AV60253(100A) a instalar y final en apoyo 4 (instalar)
- Línea subterránea de alta tensión desde final de la nueva derivación apoyo 4 de L.A.A.T. 12/20 kV «Aguilar Polígono-Humada» hasta el C.T. tipo caseta «El Campillo»
- Retensado de 244 m del cable actual entre los apoyos AV60233(99) y apoyo AV60264(101) y la sustitución de apoyo de hormigón por apoyo de anclaje.

*Segundo.* Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

2. El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años, contado a partir de la presente Resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo, por causas justificadas.
3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de explotación.
4. La Administración dejará sin efecto la Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5. Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y aprobadas.
6. Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 2 de agosto, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los Arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Burgos, 27 de mayo de 2026.

*La Jefa del Servicio Territorial,*  
Fdo.: M.<sup>a</sup> DOLORES VELASCO LAJO