



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción a «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.», para las instalaciones denominadas «Nuevo tramo de línea subterránea de media tensión (20 kV) "Universidad Sur" y centro de seccionamiento automatizado CS Scayle (920630548) para suministro eléctrico del edificio Scayle de la Universidad de León, en el término municipal de León».

ANTECEDENTES

El pasado día 10 de abril de 2026, se presenta en este Servicio Territorial una solicitud por parte de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de Autorización Administrativa Previa y de Construcción para las instalaciones antes mencionadas.

El día 30 de junio se traslada el proyecto al Ayuntamiento de León. Transcurrido el plazo de 20 días, conforme al artículo 10 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se establecen los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se prosigue la tramitación de la solicitud sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia.

El día 17 de julio se somete el proyecto a información pública a través del Boletín Oficial de Castilla y León n.º 136.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero: El artículo 70.1. 24.º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, atribuye a la Comunidad de Castilla y León competencia exclusiva en materia de instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando se circunscriban a su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

De conformidad con el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y con la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de León (B.O.C. y L. n.º 53, de 17 de marzo de 2023), la competencia para resolver el procedimiento corresponde al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León por delegación del Delegado Territorial.

Segundo: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, cumplidos los trámites previstos para la autorización de las instalaciones eléctricas objeto del presente expediente, procede resolver sobre el otorgamiento de la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.

Tercero: Son de aplicación al presente procedimiento, además de las disposiciones citadas, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León; la Ley 39/2015, de 1 de octubre; la Ley 40/2015, de 1 de octubre; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero; el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo; el Reglamento (UE) 2024/573, así como las demás disposiciones de general y pertinente aplicación.

Por todo ello, a la vista de la documentación presentada, de la documentación que figura en el expediente administrativo y al informe y propuesta de la Sección de Energía, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, RESUELVE:

Primero: Otorgar la autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., con CIF A-95075578, titular de las instalaciones anteriormente indicadas y cuyas principales características son:

Centro de Seccionamiento

<i>Envolvente</i>	Envolvente prefabricada de hormigón
<i>Emplazamiento</i>	Calle Concepción Arenal coordenadas ETRS89 H30 X= 290.164,21 m; Y= 4.720.523,91 m
<i>Celdas</i>	Conjunto compacto de celdas CNE-3L-SF6-20-TELE que incluye: • 3 celdas función línea de corriente asignada de 400 A, tensión asignada de 24 kV y 16 kA de poder de corte. 2 de las cuales se encontrarán motorizadas

Línea Subterránea de Alta Tensión

TRAMO 1	
<i>Origen</i>	Celda de CT «AV CAMPUS UNIVERSIT.» 902212115
<i>Final</i>	Celda de línea de nuevo CS «SCAYLE» (920630548)
<i>Canalización</i>	Enterrados bajo tubo 4xØ160 mm en zanja
<i>Tipo de conductor y longitud</i>	HEPRZ1-H16 3X240 mm ² Al 12/20 kV con una longitud de 12 metros.
TRAMO 2	
<i>Origen</i>	Celda de línea de nuevo CS «SCAYLE» (920630548)
<i>Final</i>	Arqueta de interconexión ubicada en Calle Concepción Arenal
<i>Canalización</i>	Enterrados bajo tubo 4xØ160 mm en zanja
<i>Tipo de conductor y longitud</i>	HEPRZ1-H16 3X240 mm ² Al 12/20 kV con una longitud de 12 metros.

Segundo: Conceder la autorización administrativa de construcción a la instalación indicada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

- 1º. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
- 2º. El plazo de puesta en marcha será de DOCE MESES, contado a partir de la presente resolución.
- 3º. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía para su puesta en marcha aportando la documentación establecida en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09 y en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- 4º. Por la Administración se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad. A tal efecto, el titular de las instalaciones comunicará por escrito el inicio de los trabajos al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, que podrá ejercer las funciones de vigilancia e inspección durante la ejecución de las obras y durante la explotación de las instalaciones.
- 5º. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma.
- 6º. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.

La Administración se reserva el derecho de revocar la autorización otorgada cuando se constate el incumplimiento de las condiciones impuestas o la existencia de inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la documentación presentada por el titular, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros, y lleva implícita la obligación de desmantelar la instalación eléctrica y restaurar los terrenos que ocupa cuando finalice su actividad, para lo cual deberá solicitarse la correspondiente autorización de cierre.



Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas –Avda. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León–, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en relación con el artículo 7 del Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

León, 19 de agosto de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: FERNANDO BANDERA GONZÁLEZ