V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 15/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Electrificación de una zona del sector industrial Eras de Santa Lucía de Villarrobledo, emplazada en el término municipal de Villarrobledo, a efectos de su autorización administrativa previa y su autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003693/02241003619. [2026/7606]

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización administrativa previa y su autorización administrativa de construcción.

Los datos básicos del proyecto son:

- Referencia: 02211003693 / 02241003619
- Titular inicial: Sociedad Anónima de Desarrollo Económico de Villarrobledo (sadvi).
- Titular final: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
- Denominación: Electrificación de una Zona del Sector Industrial “Eras de Santa Lucía” de Villarrobledo.
- Descripción: Red subterránea de alta tensión de 20 kV, mediante doble circuito, y en anillo, siendo el circuito 1 de 818,4 m, y el circuito 2 de 772,2 m, y conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV Al 3 x 240 mm² + H16, bajo tubo, con origen en dos celdas de líneas existentes del CR Santa Lucia, (con coordenadas UTM30 ETRS89 X= 535126 , Y= 4345192), y final en dos celdas de línea del nuevo centro de transformación CT2 (con coordenadas X= 534784 , Y= 4345589).
Nuevo centro de transformación telemandado CT2, en caseta prefabricada en superficie, y de maniobra interior, que dispone de un conjunto de celdas prefabricadas bajo envolvente metálica de 24 kV, compuesto por 3 de línea y 2 de protección (3L+2P), y que cuenta con un transformador con relación de 20/04 kV, y potencia de 630 kVA, (aunque el CT2 está preparado para alojar dos transformadores).
Derivación al suministro existente de ADIF, mediante nueva línea aéreo-subterránea de simple circuito (en sustitución de la línea aérea existente y a desmontar), con inicio en el nuevo CT2, mediante tramo subterráneo de 244 m, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV Al 3 x 240 mm² + H16, bajo tubo, y hasta el nuevo apoyo nº 1 (entronque aéreo-subterráneo), donde se inicia el tramo aéreo de 35 m, con conductor Al-Ac 100-AL1/17-ST1A, y final en el CT existente de ADIF.
- Ubicación: La red se sitúa en el polígono industrial “Eras de Santa Lucia”, en las parcelas con referencia catastral 4456802WJ3445E0001MZ, . 4955401WJ3445F0001XU, y 4954201WJ3445D0001OS. Y el CT2 en la manzana M-2 con fachada hacia la calle B1 (según planos).
- Potencia CT: 1 de 630 kVA.
- Término municipal: Villarrobledo, (Albacete).
- Finalidad: Nueva extensión de red de 20 kV, para nuevos suministros industriales.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Albacete, 15 de octubre de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ