III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 18/09/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se modifica la autorización ambiental integrada de la cogeneración de ciclo combinado, ubicada en el término municipal de Fuentes, Cuenca, titularidad de Productos Industriales del Aglomerado SA, Pinasa, como consecuencia de una modificación no sustancial de instalación de torre de lavado y línea de tacos y se remite su texto refundido (número expediente: AAI-CU-020). [2026/7377]

Antecedentes de hecho

El 22/08/2012 se publica en el DOCM número 164 la Resolución de 20/08/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una central de cogeneración de ciclo combinado y una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, ubicada en el término municipal de Fuentes (Cuenca) y cuyo titular es la empresa Grupo Losán (expediente: AAI-CU-020)

Se emite Resolución de 16/09/2021 de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto “Instalación de una torre de limpieza de astilla reciclada, línea de fabricación de tacos para palets de astilla reciclada” (expediente PRO-SC-20-0884), situado en el término municipal de Fuentes (Cuenca), cuyo promotor es Productos Industriales para el Aglomerado, SA. En la misma se indica que “el proyecto “Instalación de una torre de limpieza de astilla reciclada, linea de fabricación de tacos para palets de astilla reciclada” (expediente PRO-SC-20-0884)” no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente”.

El titular de la instalación indicada solicita modificación no sustancial de la autorización ambiental Integrada Cogeneración de Ciclo Combinado presentada por Productos Industriales del Aglomerado SA. - Pinasa con número de expediente AAI-CU-020, de fecha 11/01/2022, consistente en la instalación de una torre de lavado y línea de tacos. Se aporta documentación adicional al respecto con fecha de registro 19/01/2024, número REGAGE24e00004588803 y fecha 15/03/2024, número 998622.

Se emite, dentro del trámite de audiencia, propuesta de resolución por la que se modifica la autorización ambiental integrada para la instalación con fecha de registro 02/06/2026, número 604703. No se reciben alegaciones al respecto.

Fundamentos de derecho

Vistos:

- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
- El Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
- La Resolución de 20/08/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una central de cogeneración de ciclo combinado y una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, ubicada en el término municipal de Fuentes (Cuenca) y cuyo titular es la empresa Grupo Losán (expediente: AAI-CU-020) (D.O.C.M. número: 164 de 22/08/2012)
- La Resolución de 02/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la titularidad de la Autorización Ambiental Integrada a favor de Compañía Energética para El Tablero, S.A.
- La Resolución de 16/12/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se modifica la Resolución de 20/08/2012 por la que se otorga la autorización ambiental integrada a una central de biomasa con ciclo combinado, ubicada en el término municipal de Fuentes, Cuenca, titularidad de la empresa Compañía Energética para el Tablero, SA-Cometa SA. Expediente: AAI-CU-020. (D.O.C.M. número: 14 de 22/01/2014)

- La Resolución de 05/08/2015, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de 20/08/2012 de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se otorgó autorización ambiental integrada para una central de cogeneración de ciclo combinado y una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, ubicada en el término municipal de Fuentes (Cuenca) cuyo titular es Compañía Energética para El Tablero, SA (número de expediente AAI-CU-020). (D.O.C.M. nº: 163 de 20/08/2015)
- La Resolución de 08/06/2021, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se modifica la Resolución de 20/08/2012, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental integrada para una central de cogeneración de ciclo combinado y una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, ubicada en el término municipal de Fuentes (Cuenca), titularidad de la empresa Compañía Energética para el Tablero SA. (D.O.C.M. nº: 123 de 30/06/2021)
- La Resolución del 24/06/2022 de la Dirección de Economía Circular, que modifica la titularidad de la autorización ambiental integrada de la central de cogeneración de ciclo combinado y planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa ubicada en el término municipal de Fuentes (Cuenca) otorgada a la empresa Compañía Energética para el Tablero, SA (Cometa) a favor de la empresa Productos Industriales para el Aglomerado S.A. (PINASA) (D.O.C.M. número: 131 de 11/07/2022)

Considerando que:

Primero. Las referidas modificaciones no suponen incrementos significativos en las emisiones a la atmósfera, los vertidos a cauces públicos, la generación de residuos ni la utilización de recursos naturales por parte de las instalaciones, así como tampoco implican afecciones sobre áreas protegidas, el patrimonio cultural ni alteran de forma significativa el paisaje, de acuerdo con la información suministrada por el promotor sobre la actuación y las características de la ubicación.

Segundo. De acuerdo con la documentación remitida por el interesado y el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, estas modificaciones no representan una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas ni el medio ambiente, así como que:

- No se produce ningún incremento de capacidad de la actividad.
- No se produce ningún incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de agua, materias primas o energía.
- No se produce ningún incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos que figuran en la autorización ambiental integrada o del total de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de los focos emisores, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades significativas.
- No se producen vertidos al dominio público hidráulico.
- No se produce ningún incremento de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.
- No se produce ningún incremento de más del 50 % del total de residuos no peligrosos generados calculados sobre la cantidad máxima de producción de residuos no peligrosos autorizada.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Dirección General, en virtud de las competencias atribuidas por el Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible,

Resuelve

Primero. Considerar que el proyecto indicado no está incluido en los anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha ni en los de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, motivo por el cual no debe someterse al trámite de Evaluación de impacto ambiental.

Segundo. Confirmar el carácter no sustancial de las referidas modificaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y en el artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

Tercero. Modificar la autorización ambiental integrada para Cogeneración de Ciclo Combinado, ubicada en Fuentes (Cuenca), titularidad de Productos Industriales del Aglomerado S.A. - Pinasa, como consecuencia de la modificación no sustancial de la instalación, incorporando los condicionantes que deben regir para su implantación y funcionamiento.

Cuarto. Emitir el texto refundido de la autorización ambiental integrada que figura como anexo de esta Resolución, para Cogeneración de Ciclo Combinado, que incorpora la autorización ambiental integrada original y sus modificaciones posteriores vigentes.

Quinto. La autorización ambiental integrada se otorga bajo las condiciones establecidas en el anexo, de obligado cumplimiento de acuerdo con el artículo 5 de la citada Ley de prevención y control integrados de la contaminación, sin perjuicio de que las referencias a normativa derogada se deban entender referidas a la normativa actualmente en vigor.

Sexto. La presente autorización ambiental integrada se otorga sin perjuicio del resto de autorizaciones y licencias que le resulten exigibles a la actividad.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos. Para ello debe dirigirse a la página de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y en el Buscador de Trámites indicar “Recurso de Alzada”, o bien seguir el correspondiente enlace directo: https://www.jccm.es/tramites/1003700.

De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.

Toledo, 18 de septiembre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

Anexo I

Autorización Ambiental Integrada de Cogeneración de Ciclo Combinado, ubicada en Fuentes (Cuenca), cuyo titular es Productos Industriales del Aglomerado S.A. - Pinasa

Expediente AAI-CU-020
NIMA: 1620831808

Primero. Condiciones resolutorias.

A la entrada en vigor de los nuevos requisitos de explotación de la presente autorización, la empresa deberá dar cumplimiento a ciertos condicionados de diseño y documentales.

Deberá notificarse al organismo competente la realización de las actuaciones previas señaladas en función de lo establecido particularmente en cada apartado.

1. Condiciones de diseño básicas

Con respecto a los focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, se garantizará el estricto cumplimiento de las normas sobre acondicionamiento y toma de muestras en chimenea establecidas en la Orden de 18 de octubre de 1976, cumpliendo con los requisitos de altura mínima de focos y acondicionamiento para la medida establecidos en la presente autorización.

Así mismo, las instalaciones para el almacenamiento y gestión interna de los residuos deberán cumplir con los requisitos básicos de diseño y construcción establecidos tanto en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, como en los condicionantes propios establecidos en la presente autorización.

Para los productos químicos se tendrá en cuenta el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIEAPQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001.

2. Condiciones de documentación.

a) Informe vinculante del organismo de Cuenca.
Las condiciones de vertido se recogen en el informe 2002VI0196 emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar el 29/05/2015.

b) Seguro de responsabilidad medioambiental
Por otro lado, en relación a la responsabilidad que por daños al medio ambiente se pudiese derivar por parte de la actividad, la empresa deberá contratar y suscribir un seguro de responsabilidad civil objetiva y solidaria que cubra los posibles costes derivados de la regeneración de los daños ocasionados al medio ambiente a consecuencia de emisiones o vertidos producidos accidentalmente, así como por los daños derivados de la producción y almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la empresa, con independencia de que exista culpa o negligencia por parte del responsable de la actividad.
Según lo establecido en la Disposición Final Segunda del Artículo Único del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, se deberá fijar la cuantía mínima del riesgo a asegurar, según las prescripciones establecidas en el artículo 33 del citado Reglamento, para lo que se deberá entregar un análisis de riesgos medioambientales elaborado de acuerdo al artículo 34 del citado Reglamento una vez aprobadas las correspondiente Órdenes Ministeriales.

c) Acta de comprobación
Según lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se comprobarán el cumplimiento de las condiciones fijadas en esta autorización. Esta comprobación podrá realizarse bien por la autoridad competente de la comunidad autónoma mediante el correspondiente acta o a través de entidad certificadas colaboradoras de aquella.

Segundo. Condiciones de diseño.

La presente autorización se otorga para una central de cogeneración de ciclo combinado una potencia eléctrica nominal instalada de 22,9 MW eléctricos y una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa de 4 MW eléctricos.

Las superficies aproximadas de ocupación dentro de la instalación son las siguientes:

- Edificio principal: 360 m²
- Edificio adjunto: 162 m²
- E.R.M. (gas natural): 53 m²
- Almacén de residuos peligrosos: 19 m²
- Almacén cerrado de productos: 38 m²
- Planta tratamiento de aguas: 39 m²
- Torre de refrigeración: 130 m²
- Almacén intemperie de productos: 54 m²
- Parque de biomasa: 2.466 m²
- Subestación eléctrica: 2.333 m²
- Edificio subestación: 45 m²
- Línea de fabricación de tacos palets de astilla reciclada: 1.950 m².

Las principales características de diseño de las instalaciones especificadas en la solicitud son las siguientes:

a) Los principales equipos e instalaciones involucrados en el proceso son los siguientes:
- Caldera de biomasa
- Caldera de recuperación de vapor que utiliza gas natural
- Caldera auxiliar que entra en funcionamiento cuando la turbina de gas está parada.
- Sistema de refrigeración
- Sistema de aire comprimido
- Sistema de tratamiento de agua y desgasificación térmica.
- Torre de limpieza de astilla reciclada.

Se trata de un sistema completo de limpieza de virutas y astilla reciclada que incluye:
- eliminación de metales ferrosos.
- eliminación de metales no ferrosos.
- eliminación de contaminantes pesados.
- eliminación de arenas.
- eliminación de contaminantes ligeros (plásticos, láminas y papeles).
- separación con obteción de micro y macro-astilla limpia.

La capacidad de tratamiento de la torre de limpieza de astilla reciclada es de 300 m³/hora con un rendimiento de 40 Tn/hora de material limpio.
Se dispone de sistema de tratamiento de gases consistente en filtro de mangas, foco de emisión canalizado de altura 19,1 m, diámetro 0,8 m, caudal 105.000 m³/hora.
- Línea de fabricación de tacos palets de astilla reciclada.

La capacidad de producción depende del formato del taco producido con una capacidad media de 180 m³ /día (se instalarán 4 líneas con una capacidad media por línea de 45 m³ /día) pudiendo alcanzar una capacidad máxima de 248 m³ /día de taco para pallet (4 X 62 m³/día)
Consta de las siguientes líneas.
Línea de dosificación.
Línea de encolado.
Línea de prensado.
Línea de corte y controles de calidad.
Línea de embalaje.
Línea de cobertura superior.
Línea de aspiraciones.
Las materias primas empleadas en el proceso son astilla y serrín, cola UF, cola MUF, endurecedor, agua y emulsión:
Consumo de agua 3.000 m³/año
Consumo cola liquida 60 - 70 kg/m³
Consumo emulsión liquida 10 - 12 kg/ m³
Consumo endurecedor liquida 7 - 9 kg/ m³
Consumo madera 450 - 500 kg/ m³
Densidad de los tacos 550 - 650 kg/ m³
Se dispondrá de un scrubber vía húmeda para el tratamiento de los gases de aspiración de la prensa, con foco canalizado de 12,2 m, diámetro de 0,7 m, caudal 24.000 m³/hora. El polvo generado en la línea de corte del taco se envía al actual filtro de mangas de la línea de corte de la instalación anexa de Pinasa.

b) Los principales consumos de recursos para estas instalaciones serán:
- Agua procedente de un sondeo ubicado en una parcela a 8 km de la instalación.
- Los combustibles a utilizar serán gas natural, corteza, cáscara de almendras, restos de poda y polvo de serrín. Éste último combustible procederá de la empresa de tableros anexa.
La energía eléctrica a aportar cubre la demanda total de la planta y el resto es vertido a la red.

Tercero. Condiciones de funcionamiento.

1. Resumen del proceso

A. Ciclo combinado.
La central de ciclo combinado consiste en una turbina de gas natural y una turbina de vapor con una potencia eléctrica nominal instalada de 22,9 MW. La cámara de combustión que eleva la temperatura de los gases de la turbina está alimentada por gas natural. El fundamento es aprovechar el calor de los gases de escape de la turbina para:
- Calentar aceite térmico de la línea de fabricación de tablero aglomerado y posteriormente para el secado de la astilla en dos hornos – secadero.
- Producir vapor sobrecalentado en una caldera de vapor
La planta de ciclo combinado asumirá el suministro de la totalidad de la demanda térmica (aceite térmico y gases a dos secaderos de viruta) de la fábrica de tableros anexa. Los secaderos disponen de un by-pass para desviar los gases en caso de emergencia o avería.
Los gases que no son necesarios para la producción de aceite térmico o para el secado se envían a una caldera de vapor de recuperación. Así mismo, el conducto de gases a la caldera de recuperación cuenta con un by-pass que puede enviar los gases a la atmósfera en caso necesario.

B. Ciclo de biomasa.
La central de biomasa produce energía eléctrica a partir de biomasa con una potencia nominal de 4 MW eléctricos. El combustible se quema en una caldera generando vapor que se aprovecha en una turbina de vapor para producir electricidad.
El ciclo de biomasa aprovecha el combustible producido por la fábrica de tableros anexa (serrín), corteza, cáscara de almendras y restos de poda.

C. Operaciones sin demanda térmica en los secaderos.
Cuando no haya demanda de gases calientes en el secadero, se producirá la siguiente secuencia de operaciones:
- Apertura de by-pass de gases a secaderos hacia la atmósfera.
- Cierre de las entradas de gases calientes a secaderos.
- Cierre de las entradas de aire fresco a los secaderos.
- El by-pass del recuperador de aceite térmico se posicionará de forma que la totalidad de los gases atraviesen el intercambiador de recuperación.

D. Operación sin demanda térmica.
Similar al caso anterior, además, se cerraría el acceso al intercambiador del aceite térmico.

E. Operación sin recuperación de calor en generador de vapor.
En caso de que no pueda recuperarse calor en el generador de vapor (central en “isla”, generador de vapor de recuperación o turbina de vapor fuera de servicio, etc.) el by-pass asociado permanecerá completamente abierto a la atmósfera.

F. Situación de planta en “isla”.
La turbina de gas pasará a trabajar a la carga que en ese momento deba mantener.

G. Emergencia
Cuando todas las instalaciones de la planta de ciclo combinado y biomasa estén fuera de servicio, las demandas térmicas para el secado de viruta y calentar el aceite térmico se satisfarán en las instalaciones convencionales de la planta mediante sus propios equipos de combustión y alimentarse de la propia energía eléctrica suministrada por la red externa. En esta situación los grupos estarán regulados para mantener un determinado factor de potencia en la interconexión con la red.

2. Procesos de limpieza periódica de las instalaciones.

Se procederá a la limpieza general de las instalaciones con la periodicidad necesaria.

- Los residuos sólidos asimilables a urbanos serán almacenados en contendores estándar y papeleras.
- Se minimizará el consumo de productos que generen vertidos de residuos peligrosos.
- La limpieza de serrín y polvo procedente de la actividad de la empresa anexa será realizada mediante una actuación específica.

3. Consumo de agua y energía.

El titular de la instalación usará tecnología destinada al ahorro de agua y energía eléctrica.

Las actuaciones respecto al ahorro de energía serán las siguientes:

- Se instalarán sistemas de iluminación de bajo consumo.
- Planificación de actividades para el aprovechamiento de la luz diurna.
- Instalación de temporizadores.
- Aislamiento de cubiertas y cerramientos.
- Se estudiará la posibilidad de aprovechar el agua de lluvia en el proceso productivo.

En lo que respecta al diseño de las instalaciones para conseguir una mayor eficiencia energética:

- Minimización del calor perdido utilizando el calor residual o calentando directamente.
- Minimización de la pérdida de calor por conducción y radiación, mediante aislamiento.
- Para la minimización de las pérdidas de calor debidas a inquemados o sólidos residuales existirá una parrilla para la retirada de inquemados y un sistema de sopladores de vapor en el caso de las escorias depositadas en los elementos del intercambio de calor.
- Parte de la energía eléctrica producida se empleará en el proceso productivo y en operaciones auxiliares.
- El agua de alimentación se precalentará con el retorno de los condensados del turbogenerador. La caldera dispondrá de un cuerpo sobrecalentador, un cuerpo evaporador y un cuerpo economizador.

Las actuaciones respecto al ahorro de agua serán las siguientes:

- El consumo de agua se controlará a través de contadores situados en la entrada de cada uno de los edificios y/o equipos de proceso representativos. Se dispondrá de la valvulería necesaria para cortar los ramales de cada red.
- Para controlar las posibles fugas en el ramal de agua que conecta desde el pozo hasta la entrada de agua en la planta, se ubicarán dos contadores, uno en el pozo y otro en la entrada a la planta.
- Mantenimiento adecuado de las instalaciones.
- Se registrará el consumo de agua y se contrastará con el histórico de datos.

4. Contaminación atmosférica.

A. Medidas genéricas para minimizar la emisión de contaminantes a la atmósfera.
a) Almacenamiento y manejo del combustible.
- El serrín procedente de la planta de tableros anexa es transportado mediante sistemas neumáticos y almacenamiento en silo hermético.
- El parque de almacenamiento de biomasa dispondrá de humidificadores perimetrales y contará con un muro perimetral de 5 m de alto.
- Pavimentación de viales y patio de maniobras.
- Los almacenamientos de biomasa se realizarán de manera separada sobre suelos asfaltados.
b) Combustión.
Se contará con un sistema mixto de combustión de polvo en suspensión y de parrillas refrigeradas con agua. Todo el sistema de funcionamiento de la central estará informatizado.
c) Prevención de la emisión de partículas sólidas.
Previamente a su emisión a la atmósfera, los gases procedentes de la caldera de combustión de biomasa se conducen a dos ciclones en paralelo conectados a un filtro de mangas.
d) Minimización de las emisiones de SO2 Esparcimiento de cal en el filtro de mangas.
e) Minimización de las emisiones de NOx. La parrilla de combustión se encontrará refrigerada con aire y agua.
f) Emisiones de CO
Se usarán técnicas de control de proceso adecuadas y un buen mantenimiento del sistema de combustión.

B. Focos de emisiones canalizadas.
a) Caldera de combustión de biomasa.
Combustible: biomasa (corteza de pino y polvo de madera).
Ciclo de biomasa con turbina de vapor a condensación. Turbina de vapor Mitsubishi de 4,0 MWe Potencia térmica: 18,5 MWt.
Los gases de combustión del equipo se emiten directamente sin paso intermedio por secadero.
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera aplicables a dicho serán los siguientes:

Contaminantes	Límite de emisión (*)
CO	375 mg/Nm³
NOx	650 mg/Nm³
SO2	200 mg/Nm³
Partículas	50 mg/Nm³

(*) Límites a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 30-042002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera. Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 12 %, en condiciones normales y gas seco.
A efectos de estimar el cumplimiento de los valores límite de emisión no se tendrán en consideración los periodos transitorios de parada y puesta en marcha de la instalación. Así mismo, los periodos transitorios de soplado no se tendrán en cuenta para evaluar el cumplimiento del límite de emisión de partículas en la chimenea principal. La frecuencia y duración de los periodos de soplado será la indispensable.
b) Caldera de recuperación de turbina de gas.
Combustible: gas natural.
Ciclo combinado con: turbina de gas GE, de 19,4 MWe, y turbina de vapor Mitsubishi de 3,5 MWe Potencia térmica: 47,65 MWt.
Los gases de combustión de dicho equipo son enviados a secadero para aprovechamiento de su energía térmica y posteriormente son emitidos por el foco.
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera hasta la fecha 31/12/2024 aplicables a dicho foco serán los siguientes:

Contaminantes	Límite de emisión (*)
CO	100 mg/Nm³
NOx	350 mg/Nm³
SO2	50 mg/Nm³
Partículas	20 mg/Nm³

Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera a partir de la fecha 01/01/2025 aplicables a dicho foco serán los siguientes:

Contaminantes	Límite de emisión (*)
CO	100 mg/Nm³
NOx	150 mg/Nm³
SO2	50 mg/Nm³
Partículas	20 mg/Nm³

c) Caldera de emergencia para calentamiento de aceite térmico.
Existirá una caldera auxiliar de aceite térmico de las siguientes características:
Marca: ATTSU
Tipo: FT.4AV-4.000/20
Combustible: gas natural
Potencia térmica: 4.000.000 kcal/h
Contará con una chimenea para la evacuación de los humos de las siguientes dimensiones:
Altura: 14,5 m.
Diámetro: 2 m.

Contará con acondicionamiento para toma de muestras según estipula la Orden de 18-10-1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera, contando con un orificio y distancias L1 y L2 de 4,92 m y 8,25 m respectivamente.

Según manifiesta el titular de las instalaciones, el funcionamiento de este foco no excede el 4 % del tiempo de funcionamiento total de la instalación. A este respecto, deberán entregar, dentro del informe anual, evidencias documentales que ratifiquen este extremo. En caso de que el foco superase el 5 % del tiempo de funcionamiento, se procedería a la realización de mediciones de contaminantes atmosféricos, siendo los límites a aplicar los siguientes:

Contaminantes	Límite (***)
CO	100 mg/Nm³
NOx	100 mg/Nm³
SO2	50 mg/Nm³
Opacidad	1 Escala Bacharach

(***) Límites a cumplir de acuerdo con las especificaciones de la Instrucción Técnica contenida en la Orden de 3004-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera.
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden a un porcentaje de oxígeno referencia de 3 %, en condiciones normales y gas seco.
d) Filtro de mangas de torre de lavado.
Se dispone de sistema de tratamiento de gases consistente en filtro de mangas, foco de emisión canalizado de altura 19,1 m, diámetro 0,8 m, caudal 105.000 m³/hora.
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera aplicables a dicho foco serán los siguientes:

Contaminantes	Límite
Partículas	5 mg/Nm³

Se realizará medición periódica al menos una vez al año.
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden referidas al oxígeno medido, en condiciones normales y gas seco.
En lo relativo al método de medición se cumplirá la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de control de las emisiones a la atmósfera.
e) Filtro scrubber de línea de tacos.
Se dispondrá de un scrubber vía húmeda para el tratamiento de los gases de aspiración de la prensa, con foco canalizado de 12,2 m, diámetro de 0,7 m, caudal 24.000 m³/hora.
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera aplicables a dicho foco serán los siguientes:

Contaminantes	Límite
Partículas	10 mg/Nm³
COVT	100 mg/Nm³
Formaldehído	15 mg/Nm³

Se realizará medición periódica al menos una vez cada seis meses
Los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera se entienden referidas al oxígeno medido, en condiciones normales y gas seco.
En lo relativo al método de medición se cumplirá la Orden 180/2025, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las instrucciones técnicas en materia de control de las emisiones a la atmósfera.

C. Emisiones difusas.
Deberán realizarse alguna de las siguientes mediciones de inmisión de partículas a la atmósfera por parte de algún Organismo de Control Acreditado:
- Mediciones de partículas sedimentables. Las mediciones serán realizadas atendiendo a los procedimientos técnicos correspondientes establecidos en la I-04 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002.

- Mediciones de partículas en suspensión. Las mediciones serán realizadas atendiendo a las indicaciones establecidas en la I-03 del Anexo IV de la Orden de 30 de abril de 2002. Específicamente, se emplearán captadores de alto volumen dotados de caudalímetros, siendo el volumen de aire aspirado de mínimo 20m³/h. Los valores límites a aplicar serán:

	Valor límite máximo	Unidades
Partículas sedimentables	300	mg/m²día
Partículas en suspensión	150	µg/m³N

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Orden de 30-04-2002, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan el trámite de notificación y determinados aspectos de la actuación de los organismos de control autorizados en el ámbito de calidad ambiental, área de atmósfera.

5. Valores de límite sonoros.

Se establecen los siguientes niveles de ruido medidos en los límites de la parcela.

Zona	Día	Tarde	Noche
Valores límite de inmisión de ruido L_{Keq}	70	70	60

L_{keq}: índice de ruido corregido del periodo temporal indicado. Índice de ruido asociado a la molestia, o a los efectos nocivos o por la presencia en el ruido de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo durante el tiempo indicado.

Los períodos de tiempo día, tarde y noche son lo que se establecen en el Real Decreto 1513/2005 y el Real Decreto 1371/2007.

Las medidas de ruido se llevarán a cabo según lo dispuesto en el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.Los métodos de medida utilizados deben cumplir los principios aplicables a las mediciones para evaluar niveles de ruido en determinados períodos temporales de referencia expuestos en las normas ISO 1996-1:1982 e ISO 1996-2:1987.

Se implantarán las siguientes medidas correctoras para evitar superar los límites impuestos por la presente autorización:

- Planificación de las actividades discontinuas (entradas y salidas de camiones, tareas de mantenimiento, etc. se realizarán en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible las tareas durante el fin de semana.
- Instalación de elementos atenuadores de ruido en diversos equipos: silenciadores, encapsulamiento y asilamientos acústicos en los recintos de los motores, turbina, etc.
- Los silenciadores con que contará la instalación serán: silenciador de descarga de vapor de la caldera de biomasa y silenciador de la caldera de recuperación de turbina de gas.

6. Efluentes líquidos.

En las instalaciones se producen aguas residuales de carácter sanitario e industrial, además de las correspondientes aguas pluviales:

1. Aguas residuales sanitarias: se dispone de dos depósitos de almacenamiento, un tanque Imhoff existente, reconvertido en depósito de almacenamiento de 2,0 m³ y un depósito nuevo de 4,5 m³. El volumen generado total es de 162 m³ anuales, y serán retiradas por empresa gestora de retirada de aguas fecales.

2. Aguas residuales industriales:
- Pretratamiento de aguas brutas, el tratamiento del agua procedente del pozo se divide en tres procesos:
-- Un sistema de filtros de silex, para eliminar la turbidez.
-- Un sistema de ósmosis inversa, para eliminar sales, reduciéndose la conductividad.
-- Doble cadena desmineralizadora con lechos mixtos.

- Aguas de las purgas de las calderas, son recogidas en un tanque de refrigeración de purgas, donde son mezcladas con agua bruta procedente del pozo, antes de ser vertidas a la balsa de homogeneización.
- Purgas del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración consiste en una torre de refrigeración con dos ventiladores evaporativos, trabajando en circuito cerrado. Las purgas son vertidas directamente a la red de aguas industriales justamente aguas abajo de la balsa de homogeneización, sin paso previo por dicha balsa. Los aportes del agua a reponer de la evaporación y las purgas, proceden del tanque de agua bruta, en el que se almacena el agua del pozo, sin tratamiento alguno.
- El volumen anual generado de aguas residuales será de 90.684,5 m³
- Diseño y cálculo del sistema de depuración. Se ha procedido a la implantación de los siguientes equipos de control:
-- Equipo de control de pH.
-- Equipo de control de cloro libre.
-- Equipo de control de la conductividad del agua del circuito.
- Medio receptor del vertido: acequia que discurre paralela a la carretera N420, tributaria del arroyo de Prado Hontanar, dicho arroyo tributa al río Moscas tras 1.550 metros de recorrido, por lo que el vertido no se produce directamente al río Moscas.
- Balsa de homogeneización, impermeabilizada y estanca con capacidad útil de 87,5 m³.
- Sistema de medición de caudales: la instalación dispone de 2 caudalímetros para agua de vertido y un caudalímetro para aguas brutas de entrada. Uno de los caudalímetros está instalado a la salida de la balsa de homogeneización, el segundo caudalímetro se dispone a la salida de la purga de la torre de refrigeración.

3. Aguas pluviales:
- Las cuencas vertientes se circunscriben al recinto de la planta sin existir posibilidad de entrada de aguas de escorrentías externas.
- La gestión de los lodos de la balsa se justifica mediante la aportación del contrato de sólidos decantados. El vertido de las aguas pluviales decantadas se realiza directamente desde la balsa a la acequia inmediata la cual se encuentra revestida de hormigón por lo que no se hace necesaria la implantación de sistemas disipadores de la energía del agua vertida en cauce.
- Se proyecta una balsa de hormigón con un volumen total de almacenamiento de 42 m³.

La composición de las aguas del efluente residual que se autoriza a verter, no deberá en ningún caso superar los valores límite de emisión (VLE) que se fija en la tabla siguiente:

Parámetro	Unidad	VLE
pH	ud pH	6,5-9
Sólidos en suspensión	mg/l	60
DBO5	mg O_2/l	25
DQO	mg O_2/l	125
Nitratos	mg NO_3/l	50
Cloruros	mg/l	250
Sulfatos	mg/l	400
Aceites y grasas	mg/l	10

La adecuación de las instalaciones de depuración se demostrará presentando anualmente seis autocontroles en los que se analicen la totalidad de parámetros autorizados enumerados en la tabla anterior. Los límites de cuantificación empleados, deberán permitir valorar el grado de cumplimiento de los VLE.
La toma de muestras y posterior análisis deberán ser realizados por entidades que estén habilitadas para la toma de muestras de aguas residuales y ensayo de las mismas, respectivamente. Dicha entidad debe estar inscrita en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la administración hidráulica para estos 2 cometidos, conforme a la Orden MAM/985/2006 de 23 de marzo de 2006. Los gastos derivados del ejercicio de dicho control de calidad correrán a cargo del beneficiario de la presente autorización.
Los resultados analíticos de las muestras tomadas se remitirán semestralmente al Servicio de Vertidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Anualmente se entregará a la Confederación Hidrográfica del Júcar, dentro del primer mes de cada año, un informe con el siguiente contenido:
- Incidencias de la explotación del sistema.
- Volumen anual de vertido.
- Resumen de los resultados analíticos remitidos en el programa de control de calidad del vertido.

Así mismo, se informará anualmente a esta Administración. Dicha información formará parte del Informe Anual establecido en el apartado 12, del punto Tercero, de la presente resolución.
En todo caso, se respetarán, en esta materia, las prescripciones y condicionantes que establezca el Organismo de Cuenca y todas las condiciones establecidas en el informe que se adjunta a la presente Resolución como Anexo emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

7. Prescripciones para la protección de suelos y aguas subterráneas

La actividad desarrollada es susceptible de generar un impacto en el suelo y las aguas subterráneas de la zona debido, principalmente, al almacenamiento de productos químicos y combustibles.

A. Productos químicos.
Los productos químicos a almacenar serán los siguientes:
- Ácido sulfúrico.
- Hipoclorito sódico.
- Bactericida.
- Antincrustante- Anticorrosivo
- Ácido clorhídrico.- Hidróxido sódico.
- Amina tamponante
Serán almacenados en condiciones tales que cumplan con la legislación vigente en materia de almacenamiento de productos químicos, en particular el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001.

B. Otros condicionantes:
Deberá garantizarse el hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas susceptibles de quedar afectadas por vertidos en actividades de mantenimiento, almacenamiento, limpieza y desinfección de instalaciones.
La actividad deberá disponer de los medios necesarios para que se proceda a la realización de las siguientes acciones encaminadas a la prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas:
- Se prohibirá la realización de actividades de mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas zonas que, por no encontrarse habilitadas para ello, puedan provocar contaminación de aguas pluviales o de suelo sin protección. - Se dispondrá de los medios técnicos y materiales necesarios que aseguren una rápida intervención sobre cualquier vertido accidental, actuando sobre el foco de vertido, así como sobre su propagación y posterior recogida y gestión.
- Se realizará una revisión periódica de las instalaciones con el fin de observar posibles fugas, nombrando un responsable del seguimiento de las revisiones.

Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de los requisitos que, para los ámbitos regulados, se establezcan en las instrucciones técnicas aplicables sobre almacenamiento de productos químicos, así como en la Orden de 21-01-03 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.

8. Gestión de residuos.

A. Gestión de residuos no peligrosos.
Las operaciones de valorización de residuos que realiza la empresa, conforme a la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos son:
- R1. Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
- R13. Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).
Las cantidades estimadas de residuos no peligrosos a producir son las siguientes:
- Efluentes líquidos de la fosa séptica
- Asimilables a urbanos: no especificada
- Orgánicos compostables: no especificada
- Cenizas y escorias: dependiendo del régimen de funcionamiento de la planta
Las cenizas se almacenarán en un silo cerrado y serán recogidas por un gestor autorizado para su adecuada gestión.
En la medida de lo posible, todos los residuos no peligrosos generados, serán recogidos por gestores o recogedores-transportistas autorizados.

B. Gestión residuos peligrosos.
Los residuos peligrosos a producir en las instalaciones serían los siguientes:

Residuo	Código LER	Cantidad (kg/año)
Aguas de limpieza	08 01 15	900
Cartuchos	08 03 17	2
Filtros de aire	15 02 02	40
Ácidos	20 01 14	Indeterminado
Envases de plástico contaminados	15 01 10	Indeterminado
Filtros de aceite	16 01 07	40
Bidones de 200 l	15 01 10	Indeterminado
Tierra contaminada	19 13 01	Indeterminado
Aceite usado	13 02 06	200
Envases cartón contaminados	15 02 02	Indeterminado
Trapos contaminados	15 02 02	60

Durante el desarrollo de su actividad deberán respetar las siguientes condiciones:
a) Dentro de la explotación no se realizarán operaciones de mantenimiento de vehículos que conlleven la generación de residuos peligrosos.
b) Los residuos generados deberán quedar segregados conforme a las categorías contempladas en la citada autorización, no debiendo mezclarse entre ellos o con residuos no peligrosos, quedando envasados y etiquetados con estricta sujeción a lo establecido en los artículos 13 y 14 del RD 833/88.
c) Cualquier incidencia que se produzca durante su generación, almacenamiento o gestión: desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, deberá ponerse en conocimiento de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental.
d) Se construirá un almacén para residuos peligrosos de acuerdo con lo establecido en la Orden de 21-01-2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
e) Los residuos peligrosos no quedarán almacenados por un tiempo superior a los seis meses. En caso contrario deberán solicitar, a la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, una prórroga del almacenamiento que, en total, no superará un año.
f) No se hará entrega de ninguna de las categorías de residuos especificadas a un gestor o recogedor-transportista no autorizado por la Comunidad Autónoma. De igual manera, la entrega no se podrá realizar sin estar en posesión del documento de aceptación del gestor destinatario.
g) Deberá registrar y conservar en archivo los documentos de aceptación y los documentos de control y seguimiento o justificantes de entrega durante un período no inferior a cinco años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 833/1998, con el contenido que determina el artículo 17 del Real Decreto 833/1998 y la modificación introducida por el artículo único del Real Decreto 952/97:
- Cantidad de los residuos generados.
- Naturaleza e identificación.
- Operaciones y tratamientos realizados y fechas de los mismos.
- Fechas de generación y cesión.
- Frecuencias de recogida y medio de transporte.
h) Respetará el resto de obligaciones previstas en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

9. Funcionamiento en condiciones transitorias.

- Se establecerán los procedimientos y medio técnicos necesarios que permitan una actuación eficaz en caso de vertidos accidentales, incluyendo aquellos aspectos para el control del vertido y la corrección del foco, prevención de la transferencia de contaminación a otros medios y medidas posteriores de descontaminación e información. En este punto se tendrá especial cuidado en identificar aquellos focos potenciales de vertido que pudieran afectar a aguas pluviales o suelos sin protección.
- Las actuaciones para la gestión y transporte interno de residuos estarán a cargo de personal debidamente entrenado y autorizado para ello, que dispondrá de los medios técnicos suficientes para garantizar la correcta actuación en caso de una eventualidad.

- Deberá disponerse de un stock suficiente de medios materiales para la lucha contra la contaminación.
- Se establecerá un protocolo para el mantenimiento preventivo de todos los sistemas de depuración, corrección y prevención de emisiones, vertidos y derrames, asegurando la máxima reducción en la generación de situaciones ocasionadas por un mal funcionamiento de estos medios.
- Durante las paradas del centro productivo para la realización de trabajos de mantenimiento y limpieza, deberán contemplarse los principios establecidos en el punto asegurándose, en todo momento que se cumplen las prescripciones sobre control y seguimiento de vertidos de las instalaciones.

En cualquier caso, el titular de la instalación guardará registro de aquellas anomalías detectadas o producidas en el funcionamiento normal descrito de las instalaciones, presentando un análisis detallado de las mismas en el Informe Anual establecido en el punto tercero, apartado 12.

10. Plan de mantenimiento general.

Además de las medidas de mantenimiento indicadas en el proyecto básico de la instalación, se tendrán en cuenta, muy especialmente, los siguientes puntos:

- El consumo de agua se registrará de forma continuada. Además, existirán registros mensuales para el consumo de agua, energía eléctrica, gas natural, etc.
- La elección de los aparatos y motores instalados en la explotación se harán teniendo en cuenta el menor nivel de ruido de los mismos.
- La estructura, el cerramiento y las cubiertas y estructuras de soporte de las instalaciones serán revisados con periodicidad.
- Se realizará una limpieza en los puntos que hayan sufrido derrames o fugas tanto de fluidos de proceso como aquellos propios de las instalaciones (vapor, agua, etc.)
- Se realizará inspección visual de los equipos, aislamientos y regulación de las instalaciones.
- Periódicamente se comprobará el estado de la regulación, el buen funcionamiento de las sondas de temperatura y de los equipos de generación (cargas de gas, presiones de agua, etc.)
- Se realizará un mantenimiento periódico de los elementos de combustión para asegurar su buen funcionamiento.

Específicamente, se procederá a realizar las siguientes operaciones de mantenimiento:
- Mantenimiento especializado: corresponderá a los sistemas de turbina de gas y turbinas de vapor y deberá realizarse a través de su fabricante y/o suministrador mediante un contrato que asegure las revisiones necesarias, la adecuación de las operaciones rutinarias y la intervención rápida en situaciones imprevistas.
- Mantenimiento convencional: corresponderá al usuario las operaciones de mantenimiento de equipos y sistemas similares a los que ya dispone; caldera, sistema de combustible, etc. así como las revisiones periódicas de poca importancia en los equipos, como son limpiezas, cambios de filtros, etc. Estas operaciones en principio, no supondrán un incremento sensible del trabajo que ya viene realizando y podrán llevarse a cabo por el personal o medio del que ya se dispone.

11. Situaciones de emergencia.

Aparte de los aspectos que se mencionan en el punto tercero, apartado 1 de esta Resolución, se observarán las siguientes indicaciones:

- Se dispondrán de planes de actuación en emergencia para las distintas situaciones de emergencia que pudieran tener en la planta.
- Se realizarán simulacros y acciones formativas para comprobar que los planes de emergencia se pueden llevar a la práctica y son entendidos por el personal, y que los medios de emergencia de los que dispone la empresa serían suficientes en cada caso.
- En caso de que se produzca una emergencia de carácter grave, se interrumpirá el funcionamiento de la planta y se tomarán las medidas adecuadas.

12. Otros condicionantes relevantes.

Dentro de la utilización de sistemas de seguridad contra incendios y detección de fugas para reducir el riesgo de incendios dentro de las instalaciones, no se podrán utilizar sistemas de extinción que contengan sustancias incluidas dentro del Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

El tratamiento y gestión de los residuos irá encaminado al fomento de la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la valorización energética. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable.

Los productores y gestores de residuos utilizaran el programa informático de Intercambio de datos Ambientales (INDA), para darse de alta como productores de residuos, así como para incluir o eliminar los códigos LER.

De igual forma, se utilizará la plataforma INDA para consultar el registro de las emisiones, indicado en el artículo 8 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Podrá acceder a la aplicación telemática INDA a través del siguiente enlace: http://agricultura.jccm.es/comunes

Analizado el riesgo de la instalación respecto a la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, deberá aportarse antes del 30 de diciembre de 2014, el Informe Base contemplado en el apartado 1.f del artículo 12 y en el apartado 1.f de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2002.

Dicho Informe Base incluirá los siguientes puntos:

- Información básica del emplazamiento: titular, actividad, coordenadas UTM, antecedentes históricos del emplazamiento, planos de ubicación de actividades actuales e históricas.
- Información detallada del medio físico: geología e hidrogeología.
- Plan de muestreo de subsuelo y aguas subterráneas: descripción de los trabajos de campo, parámetros analizados, metodología de muestreo y conservación de muestras.
- Caracterización analítica de las muestras que permita evaluar la presencia de compuestos contaminantes en suelo y en agua subterránea. Justificación de los componentes químicos a analizar.
- Presentación e interpretación de los resultados analíticos. Evaluación de la conformidad con el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Las actuaciones contempladas en el Informe Base en cuanto a la inspección y muestreo y el posterior análisis en laboratorio deberán ser elaboradas por entidades acreditadas en las normas UNE-EN ISO 17020 y 17025, respectivamente.

Durante los tres primeros meses de cada año, la empresa elaborará un Informe Anual que recogerá un estudio completo de la evaluación de sus aspectos ambientales durante el ejercicio anual anterior, para ser remitido a la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental. Dicho informe desarrollará, como mínimo, los siguientes contenidos:

- Descripción de los parámetros generales de funcionamiento y producción del centro productivo: consumo de recursos naturales y combustibles, producción anual, principales operaciones de mantenimiento de procesos realizadas, descripción de incidencias y modos de funcionamiento transitorio del proceso, etc.
- Resumen de los resultados obtenidos en los controles de las emisiones a la atmósfera.
- Resumen de los resultados obtenidos en las analíticas de vertido.
- Estudio de volúmenes de residuos generados, ratios de producción alcanzados, incidencias presentadas en la gestión interna y medidas correctoras adoptadas.
- Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la presente autorización y medidas correctoras adoptadas.

La actividad está inscrita en el registro PRTR Castilla-La Mancha con el número EPER-CU-130, por lo que está obligado a comunicar a la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental sus emisiones contaminantes en el periodo que se establezca el año posterior al de los datos a notificar, en aplicación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones E-PRTR. Dicha notificación de datos quedará incluida en la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el anterior punto una vez entre en vigor la autorización ambiental integrada.

Dicha notificación de datos quedará incluida en la correspondiente presentación del Informe Anual establecido en el anterior punto una vez entre en vigor la autorización ambiental integrada.

a) Con respecto a los efluentes líquidos, se realizarán los controles conforme lo establecido en el apartado 6. “Efluentes Líquidos” del punto Tercero, de la presente resolución.
b) Las mediciones de emisión de contaminantes a la atmósfera se regularán de la siguiente manera:
- Mediciones en la caldera de biomasa: se realizarán autocontroles con carácter semestral y mediciones reglamentarias mediante organismo de control autorizado con carácter anual.
- Mediciones en la turbina de gas: se realizarán autocontroles con carácter semestral y mediciones reglamentarias mediante organismo de control autorizado con carácter anual.
- Mediciones en la caldera de aceite térmico: deberán entregar, dentro del informe anual, evidencias documentales que ratifiquen que la duración global de las emisiones es inferior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta este extremo. En caso de que el foco superase el 5 % del tiempo de funcionamiento, se procedería a la realización de mediciones de contaminantes atmosféricos indicadas en el punto 3.5 de esta Resolución.
- Mediciones reglamentarias de inmisión de partículas sedimentables o en suspensión, conforme lo establecido en el punto tercero, apartado 4 de esta Resolución, con periodicidad bienal
c) Control del ruido: a la recepción de la presente Resolución se realizará una medición de ruido ambiental para determinar la afección de la misma, por parte de una entidad acreditada por ENAC. A la vista de los resultados se fijará la periodicidad de las medidas a realizar.

Cuarto. Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento.

En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser aprobado por esta Dirección General como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.

Quinto. Condiciones finales.

El cumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización constituye requisito ineludible para la puesta en marcha de la instalación proyectada.

Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización, con anterioridad al plazo de validez establecido, las siguientes:

- La extinción de la personalidad jurídica de la empresa.
- La declaración de quiebra de la empresa cuando la misma determine su disolución expresa como consecuencia de la resolución judicial que la declare.
- La suspensión de actividades de la empresa por un periodo superior a un año una vez puesta en marcha.

Modificación de oficio:

Podrán modificarse, con anterioridad al plazo de validez, las condiciones de la autorización en los siguientes casos:

- Los condicionantes en materia de vertidos de efluentes líquidos podrán modificarse en función de lo que estipule el informe vinculante en materia de vertido que emitirá el Organismo de Cuenca.
- El traslado de la actividad de ubicación o la modificación sustancial de la misma, en cuyo caso, deberá comunicarse a la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, indicando razonadamente, en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 de la Ley 16/2002, si se considera que se trata de una modificación sustancial o no, acompañándose de los documentos justificativos oportunos, siendo de aplicación lo señalado en los artículos 10.4 y 10.5 de la citada Ley.
- La aparición de mejores tecnologías disponibles en el mercado que permitan la introducción de nuevos condicionantes o valores límite, en cuyo caso la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental actuará de oficio para la modificación de los condicionantes de la autorización.
- El incumplimiento de los términos expresados en esta autorización tanto en los límites de inmisión como en las declaraciones periódicas y obligaciones de notificación a las diferentes administraciones públicas.
- El surgimiento de nuevas regulaciones y normas ambientales que impliquen la adopción de valores límite o condicionantes más restrictivos que los inicialmente impuestos.

A instancia de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental en los supuestos contemplados por el artículo 25 de la Ley 16/2002, el titular presentará toda la información, referida en su artículo 12 que sea necesaria para la revisión de las condiciones de la autorización.

En su caso, se incluirán los resultados del control de las emisiones y otros datos que permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles de emisión asociados a ellas.

Al revisar las condiciones de la autorización, el órgano competente utilizará cualquier información obtenida a partir de los controles o inspecciones.

En un plazo de cuatro años a partir de la publicación de las conclusiones relativas a las MTD en cuanto a la principal actividad de una instalación, se realizará revisión de autorización ambiental integrada y se garantizará que:

a. Se hayan revisado y, si fuera necesario, adaptado todas las condiciones de la autorización de la instalación
b. La instalación cumple las condiciones de la autorización.

Serán también motivos de modificación de oficio, de acuerdo con el citado artículo 25:

a. La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.
b. Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.
c. La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.
d. Exista un requerimiento del organismo de cuenca.
e. Ante un cambio de normativa.

El incumplimiento de las condiciones dispuestas en la presente autorización puede conllevar la apertura del correspondiente expediente sancionador y la imposición de alguna de las sanciones establecidas en el artículo 31 de la Ley 16/2002 de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación: multa correspondiente; clausura definitiva, total o parcial de las instalaciones; inhabilitación para el ejercicio de la actividad; revocación de la autorización o suspensión de la actividad, etcétera.

Igualmente, el artículo 34 de la Ley 16/2002 habilita a la Consejería de Agricultura para adoptar medidas provisionales al acordar el inicio del expediente sancionador, o incluso antes de iniciarlo en situaciones de urgencia con el fin de proteger los intereses implicados, cumpliendo en este caso lo dispuesto en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Esta Autorización Ambiental Integrada está actualizada de acuerdo a los requerimientos de la Directiva 2010/75/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.

Anexo II

Informe para la autorización de vertido incluida en la Autorización Ambiental Integrada otorgada a una central de cogeneración de ciclo combinado y una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa, en el término municipal de Fuentes (Cuenca) solicitada por Compañía Energética del Tablero, S.A.

1. Antecedentes de hecho.

Con fechas 3/12/07 y 21/04/08, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural solicita el informe preceptivo y vinculante establecido por la Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Con fecha 29/04/08, este Organismo emite informe condicionado a la presentación de documentación complementaria por el titular de la actividad, la cual es remitida parcialmente con fecha 22/08/08, por lo que con fecha 23/10/08 este Organismo vuelve a emitir informe condicionado a la presentación de documentación complementaria por el titular de la actividad, la cual es remitida con fecha 03/08/09.

Con fecha 07/09/09, se vuelve a emitir por parte de este Organismo nuevo informe. Con fecha 26/11/09, tiene entrada en este Organismo solicitud de informe por parte de esa Consejería, solicitando a su vez el titular audiencia con esta Confederación.

Con fechas 21/01/10 y 24/03/10, se mantiene reunión con representantes de la citada mercantil, comunicando esta que va a proceder al envío de documentación complementaria a esa Consejería transcurridos los meses de verano.

Con fecha 30/03/10, esta Confederación emite informe y comunica que ha acordado no valorar la documentación con entrada en este Organismo con fecha 26/11/09, a la espera de que tenga entrada la nueva documentación citada en la reunión por el titular.

Con fecha 02/04/12, tiene entrada en este Organismo escrito por parte de Consejería de Agricultura, donde se comunica el cambio de domicilio social y fiscal de la empresa.

Con fecha 07/05/12, se mantienen reunión con representantes de la mercantil en las oficinas de esta Confederación, en dicha reunión se acuerda que el titular deberá ponerse en contacto con Consejería de Agricultura, a la que deberá presentar la documentación pertinente, dicha documentación posteriormente será remitida por esta Consejería a este Organismo.

Con fecha 31/07/12, se emite informe solicitando información del estado de tramitación del expediente de Autorización Ambiental Integrada a Consejería de Agricultura.

Con fecha 07/08/12, tiene entrada en este Organismo documentación remitida por el titular.

Con fecha 24/08/12, tiene entrada en esta Confederación Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura por la que se otorga la Autorización Ambiental Integrada a Grupo Losán.

Con fecha 13/09/12, se realiza por parte de personal de esta Área de Calidad de las Aguas visita de inspección a las instalaciones de la citada mercantil.

Con fecha 28/11/12, se emite informe con sentido desfavorable por parte de esta Área de Calidad de las Aguas.

Con fecha 13/02/13, tiene entrada en este Organismo certificado de prueba de estanqueidad con resultado favorable, no suscrito por técnico competente.

Con fecha 07/03/13, tiene entrada en este Organismo solicitud de prórroga hasta el 30/06/13, para elaborar la documentación requerida por esta Confederación y llevar a cabo las actuaciones que permitan subsanar las deficiencias observadas.

Con fecha 13/06/13, se remite a Consejería de Agricultura, la concesión de prórroga solicitada por el titular.

Con fecha 24/06/13, el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos emite informe sobre las instalaciones.

Con fecha 05/07/13, tiene entrada en este Organismo documentación remitida por el titular.

Con fecha 09/07/13, tiene entrada en esta Confederación resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de 02/07/13 por la que se modifica la titularidad de la Autorización Ambiental otorgada a Grupo Losán favor de Compañía Energética para El Tablero, S.A.

Con fecha 24/07/13, tiene entrada en este Organismo solicitud de informe por parte de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura remitiendo para ello documentación aportada por el titular.

Con fecha 02/08/13, se informa al titular que para la emisión de informe preceptivo y vinculante por parte de esta Confederación, la documentación debe ser remitida por el Órgano competente para el otorgamiento de la Autorización Ambiental Integrada.

Con fecha 22/12/14 tiene entrada escrito remitido por el titular en el que comunica que la planta de cogeneración ha cesado su producción por tiempo indefinido.

Con fecha 02/02/15 tiene entrada en esta Confederación el informe anual de efluentes 2014, en el que se comunica que la planta se ha vuelto a poner en marcha desde enero de 2015.

Con fecha 22/02/15 el Servicio de Policía de aguas y Cauces Públicos informa que la planta está en funcionamiento. Se comprueba la existencia de acopios de biomasa y que la gestión de las aguas pluviales es mediante balsa de decantación.

2. Análisis técnico.

Examinada la documentación remitida y los datos obrantes en este Organismo se comprueba que:

a) Aguas residuales sanitarias:
- El tanque Imhoff existente se ha reconvertido en un depósito de almacenamiento mediante sellado de la salida del tanque. Con objeto de disponer de mayor volumen de almacenamiento, se procederá a la disposición en paralelo de un depósito adicional de almacenamiento. Estos se encontrarán conectados, mediante derivación en “T” para repartir entre los dos tanques el volumen de aguas residuales. El depósito que se sitúa a menor cota recibe las aguas del situado a mayor cota, disponiendo de un sensor de nivel fotosensible, que avisa con un margen de llenado de 1.000 litros.
- Se aporta certificado de sellado y de las pruebas posteriores que aseguran la impermeabilidad y estanqueidad del tanque existente.
Certificación de impermeabilidad y estanqueidad del nuevo tanque a instalar.
- Volumen: el tanque Imhoff es de 2,0 m³, el depósito nuevo es de 4,5 m³. Se considera un total de 3 habitantes equivalentes, una dotación de 150 litros/hab.día, debiendo programar las retiradas como máximo cada 14 días. El volumen generado total es de 162 m³, 25 retiradas anuales. Se aporta contrato con la empresa gestora de retirada de aguas fecales.
b) Aguas residuales industriales:
- Pretratamiento de aguas brutas, el tratamiento del agua procedente del pozo se divide en tres procesos:
• Un sistema de filtros de silex, para eliminar la turbidez.
• Un sistema de ósmosis inversa, para eliminar sales, reduciéndose la conductividad.
• Doble cadena desmineralizadora con lechos mixtos.
- Aguas de las purgas de las calderas, son recogidas en un tanque de refrigeración de purgas, donde son mezcladas con agua bruta procedente del pozo, antes de ser vertidas a la balsa de homogeneización.
- Purgas del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración consiste en una torre de refrigeración con dos ventiladores evaporativos, trabajando en circuito cerrado. Las purgas son vertidas directamente a la red de aguas industriales justamente aguas debajo de la balsa de homogeneización, sin paso previo por dicha balsa. Los aportes del agua a reponer de la evaporación y las purgas, proceden del tanque de agua bruta, en el que se almacena el agua del pozo, sin tratamiento alguno.
- Resumen de vertidos aguas residuales:

Efluente	Valores medios diarios (m³/día)	Régimen de vertido (horas/día)	Valores máximos diarios (m³/día)	Régimen de vertido excepcional	Valores anuales medios (m³/año)	Valores anuales punta (m³/año)
Rechazo ósmosis.	70	15	90	2 veces año (180 m³)	23450	23630
Lavado filtro sílex	4	2	5	-	1340	1340
Resinas	5,5	8	6,504	4 veces año (26 m³)	1842,5	1868,5

Purga calderas	0.2	24		2 veces año (8 m³)	67	75
Purga bombas						
Purga torre refrigeración	191	24	300	2 veces año (600 m³)	63985	64585
Total aguas industriales (m³/año)					90684,5	91498,5

- Diseño y cálculo del sistema de depuración. Como cambio fundamental, se ha procedido a la modificación del actual sistema de depuración mediante implantación de nuevos equipos de control:
• Equipo de control de pH
• Equipo de control de cloro libre
• Equipo de control de la conductividad del agua del circuito.
Con objeto de reducir el contenido del ion sulfato en el vertido, se modifica el ácido usado para controlar el pH del circuito de refrigeración, pasando a usar ácido clorhídrico en vez de ácido sulfúrico. El uso de este ácido incrementará la concentración de cloruros respecto de la habitual medida, pero ésta se moverá, según estimaciones realizadas, en valores próximos al límite legal fijado para ésta.
- Medio receptor del vertido: acequia que discurre paralela a la carretera N420, tributaria del arroyo de Prado Hontanar, dicho arroyo tributa al río Moscas tras 1.550 metros de recorrido, por lo que el vertido no se produce directamente al río Moscas.
- Se aporta contrato con la empresa gestora de residuos que retira de forma periódica los lodos que se producen.
- Balsa de homogeneización:
• Aporta certificado de impermeabilidad y estanqueidad de la balsa
• Cálculo justificativo de las dimensiones: la capacidad bruta total es de 100 m³, la altura de seguridad es de 50 cms bajo rasante, obteniendo una capacidad de 87,5 m³.
• Considerando dicho volumen de capacidad, el régimen de evacuación en condiciones normales sería de aproximadamente 1 vaciado cada 0,91 días. En condiciones de vertido máximo el régimen sería de 1,2 vaciados por día.
- Sistema de medición de caudales: la instalación dispone de 2 caudalímetros para agua de vertido y un caudalímetro para aguas brutas de entrada. Uno de los caudalímetros está instalado a la salida de la balsa de homogeneización, el segundo caudalímetro se dispone a la salida de la purga de la torre de refrigeración.
c) Aguas pluviales:
- Las cuencas vertientes se circunscriben al recinto de la planta sin existir posibilidad de entrada de aguas de escorrentías externas.
- La gestión de los lodos de la balsa se justifica mediante la aportación del contrato de sólidos decantados. El vertido de las aguas pluviales decantadas se realiza directamente desde la balsa a la acequia inmediata la cual se encuentra revestida de hormigón por lo que no se hace necesaria la implantación de sistemas disipadores de la energía del agua vertida en cauce.
- La balsa se calcula con una capacidad de almacenamiento de al menos el tiempo de concentración de la cuenca vertiente más cinco minutos de resguardo y un periodo de retorno de al menos 25 años. Se proyecta una balsa de hormigón con un volumen total de almacenamiento de 42 m³.

3. Fundamentos jurídicos.

3.1. Legislación y normativa de aplicación.

La autorización de vertido se fundamenta en el precepto legal establecido en el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el cual establece que “queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa”, cuyo objeto es “la consecución de los objetivos medioambientales establecidos”.

El presente informe se emite al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 16/2002, de Prevención y Control integrados de la contaminación. No es objeto del mismo y por lo tanto no presupone las autorizaciones o concesiones para la ocupación del Dominio Público Hidráulico o sus zonas de servidumbre y policía que, en su caso, sean necesarias.

3.2. Límites de emisión.

De acuerdo con el artículo 251 del RDPH los valores límite de emisión del efluente se han fijado de forma que las características de éste sean tales que resulten adecuadas para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del medio receptor y sus objetivos ambientales considerando, la magnitud de la presión ejercida por el vertido de agua residual.

Para establecer dichos valores límite de emisión se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

- Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
- Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
- Real Decreto 60/2011, de 21 de Enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

3.3. Objetivos ambientales.

El vertido se realiza sobre la masa 080.118- Cretácico de Cuenca Norte y presenta las siguientes características:

- Objetivos ambientales generales: Alcanza el buen estado.

4. Resolución.

Estudiada la documentación obrante en este Organismo y para continuar con los trámites de la Autorización Ambiental Integrada se emite el presente informe (Preceptivo y Vinculante) favorable, relativo al condicionado a incluir en la Autorización Ambiental Integrada en lo que se refiere al vertido de aguas residuales de carácter industrial y refrigeración a terreno en el término municipal de Fuentes (Cuenca) procedentes de una central de cogeneración de ciclo combinado y una planta de producción de energía eléctrica a partir de biomasa bajo las prescripciones técnicas y condicionado que se detallan a continuación.

Primero: Origen de las aguas residuales.

Punto de vertido	Naturaleza del vertido	CNAE	Descripción de la actividad	Volumen anual (m³)	Procedencia de las aguas residuales
1	Industrial	3515	Producción de energía hidroeléctrica	90.684	Procedentes del proceso industrial y refrigeración

Segundo: Instalaciones de depuración y evacuación.

2.1. Las instalaciones de depuración y evacuación se ajustarán a la documentación que consta en el expediente de referencia 2002VI0196.

2.2. La documentación técnica presentada expone y justifica un sistema de tratamiento consistente en:

- Pretratamiento de aguas brutas, el tratamiento del agua procedente del pozo se divide en tres procesos:
-- Un sistema de filtros de silex.
-- Un sistema de ósmosis inversa
-- Doble cadena desmineralizadora con lechos mixtos.
- Aguas de las purgas de las calderas, son recogidas en un tanque de refrigeración de purgas, donde son mezcladas con agua bruta procedente del pozo, antes de ser vertidas a la balsa de homogeneización.
- Purgas del sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración consiste en una torre de refrigeración con dos ventiladores evaporativos, trabajando en circuito cerrado. Las purgas son vertidas directamente a la red de aguas industriales justamente aguas abajo de la balsa de homogeneización, sin paso previo por dicha balsa. Los aportes del agua a reponer de la evaporación y las purgas, proceden del tanque de agua bruta, en el que se almacena el agua del pozo, sin tratamiento alguno.

2.3. El titular de la autorización queda obligado a mantener los colectores e instalaciones de depuración en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona encargada de tales obligaciones, a la que suministrará normas escritas y medios necesarios para el cuidado y funcionamiento de las instalaciones.

2.4. Las modificaciones de detalle que se pretenden introducir y tiendan a mejorar el proyecto, tanto en el tratamiento del efluente residual, como en las obras e instalaciones descritas en el proyecto deberán ser sometidas antes de su ejecución a la aprobación de esta Confederación Hidrográfica del Júcar.

2.5. El beneficiario de la presente autorización debe preceptivamente disponer de las licencias que para la ejecución de las obras hayan de otorgar los organismos correspondientes.

Tercero: Localización del punto de vertido

Punto de vertido	Destino del vertido	Tipo de vertido	Medio receptor	Término municipal	Provincia	Coordenadas UTM (ETRS89)		
						X	Y	Huso
1	Aguas subterráneas	Indirecto	080.118 Cretácico de Cuenca Norte	Fuentes	Cuenca	581.874	4.427.700	30

Cuarto: Características, límites cualitativos y cuantitativos del vertido.

Las características establecidas en este condicionado deben cumplirse en el punto de control:

Punto de control	UTMX (ETRS89)	UTMY (ETRS89)	Huso
1	581.969	4.427.723	30

4.1. Las características cuantitativas del vertido serán las siguientes:

Punto de vertido	Caudal máximo (m^3/h)	Caudal medio (m^3/día)	Volumen anual máximo (m^3)
1	303,34	270,7	90.684

4.2. La composición de las aguas del efluente residual que se autoriza a verter, no deberá en ningún caso superar los valores límite de emisión (VLE) que se fijan en la tabla siguiente, en concentración (VLE) o porcentaje de reducción (%):

Parámetro	Unidad	VLE
pH	ud pH	6,5-9
Sólidos en suspensión	mg/l	60
DBO5	mg O_2/l	25
DQO	mg O_2/l	125
Nitratos	mg NO_3/l	50
Cloruros	mg/l	250
Sulfatos	mg/l	400
Aceites y grasas	mg/l	10

4.3. Queda terminantemente prohibida la existencia en el agua residual de sustancias peligrosas reflejadas en los anexos I y II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, salvo que estén presentes en el agua de suministro o autorizadas en la tabla anterior.

Quinto: Establecimiento de los programas de reducción de la contaminación.

Analizada la documentación aportada y teniendo en cuenta las características cualitativas del vertido los valores límite de emisión establecidos en la presente autorización, no se considera necesaria la presentación de ningún programa de reducción de la contaminación siempre que el vertido cumpla con los valores límite de emisión fijados en el apartado cuarto de la presente autorización.

Sexto: Elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de medición de caudal y de la toma de muestras.

El control del caudal y cumplimiento de los valores límite de emisión se realizará en el punto de control definido en apartado cuarto.

6.1. Medición de caudal.

Según documentación aportada por el titular, dispone de dos caudalímetros con las siguientes características:

Existe un caudalímetro instalado a la salida de la balsa de homogeneización modelo MSD-Cyble 40, de calibre 40 para un caudal nominal Qn de 10 m³/h; se dispone de un segundo caudalímetro a la salida de la purga de la torre de refrigeración modelo Woltex M80 de tipo Woltmann horizontal de calibre 80 (3”) para un cauda nominal Qn de 60 m³/h.

6.2. Toma de muestra: periodicidad en la que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros y condiciones del vertido.

La adecuación de las instalaciones de depuración se demostrará presentando anualmente seis autocontroles en los que se analicen la totalidad de parámetros autorizados enumerados en el apartado cuarto. Los límites de cuantificación empleados, deberán permitir valorar el grado de cumplimiento de los VLE.

La toma de muestras y posterior análisis deberán ser realizados por entidades que estén habilitadas para la toma de muestras de aguas residuales y ensayo de las mismas, respectivamente. Dicha entidad debe estar inscrita en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras de la administración hidráulica para estos 2 cometidos, conforme a la Orden MAM/985/2006 de 23 de marzo de 2006. Los gastos derivados del ejercicio de dicho control de calidad correrán a cargo del beneficiario de la presente autorización.

Los resultados analíticos de las muestras tomadas se remitirán semestralmente (al Servicio de Vertidos de la Confederación Hidrográfica del Júcar).

Anualmente se entregará, dentro del primer mes de cada año, un informe con el siguiente contenido:

- Incidencias de la explotación del sistema.
- Volumen anual de vertido.
- Resumen de los resultados analíticos remitidos en el programa de control de calidad del vertido.

Séptimo: Actuaciones y medidas en caso de emergencia.

En los casos de fugas o daños procedentes de vertidos el titular de la autorización queda obligado a poner en práctica, de inmediato, las actuaciones y medidas necesarias para que los daños que se produzcan sean mínimos, preservando en todo caso la vida e integridad de las personas, así como los bienes de terceros y el entorno natural.

En casos de emergencia, el titular de la autorización está obligado a poner en conocimiento de esta Confederación Hidrográfica del Júcar de forma inmediata la situación creada por la misma, así como las medidas adoptadas para paliar sus efectos, todo ello sin perjuicio de la imputación de daños al dominio público hidráulico que proceda. Así mismo deberá informar a Protección Civil y a los Órganos Autonómicos implicados.

Toda anomalía en las instalaciones de depuración de aguas residuales que origine un vertido que supere los límites autorizados deberá comunicarse por escrito de inmediato a este Organismo de Cuenca, adoptando simultáneamente las medidas necesarias para corregirla en el mínimo plazo.

Octavo: Incumplimiento del presente condicionado.

Cuando esta Confederación Hidrográfica del Júcar compruebe que el titular incumple alguna de las condiciones del presente condicionado, podrá, sin perjuicio de la correspondiente indemnización por daños causados al dominio público hidráulico, incoar procedimiento sancionador por infracción tipificada en la letra c) delant. 116 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, e iniciar, de acuerdo con el artículo 105 de la citada Ley, la revocación de la presente autorización de vertido.

Noveno: Plazo de vigencia.

El plazo de vigencia de la presente autorización es de cinco años contados a partir de la fecha de la resolución.

De acuerdo con el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la autorización será renovada sucesivamente por plazos de igual duración al autorizado, siempre que el vertido no sea causa de incumplimiento de las normas de calidad y objetivos ambientales exigibles en cada momento.

Décimo: Importe del canon de control de vertido.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio), los vertidos al Dominio Público Hidráulico están gravados con una tasa denominada canon de Control de Vertidos cuyo importe anual en euros, de acuerdo con el artículo 291 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, es el resultado de aplicar la fórmula siguiente:

Canon de Control de Vertidos = C_2 * C_3 * C_4* Volumen * Precio Básico

Dónde,

C_2 es un coeficiente que depende de las características del vertido siendo en este caso 1 por ser un vertido industrial clase 1.

C_3 es un coeficiente que depende del grado de contaminación del vertido y podrá adoptar los siguientes valores: C_3 = 0,5 para tratamiento adecuado; C_3 = 2,5 para tratamiento no adecuado.

Se considera tratamiento adecuado, según el art. 2 del Real Decreto Ley 11/1995, aquel proceso o sistema de eliminación en virtud del cual las aguas receptoras cumplan, después del vertido, los objetivos de calidad previstos en el ordenamiento jurídico aplicable.

El número máximo de muestras que pueden superar los valores límite de emisión de alguno de los parámetros establecidos en la presente autorización de vertido son, de acuerdo con lo establecido en el anexo III.C del RD 509/1996, los siguientes:

Serie de muestras tomadas en un año	Nº máximo permitido de muestras no conformes
4-7	1

En caso de no presentar todos los autocontroles exigidos (que ha de realizar una Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica de acuerdo con lo previsto en la Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo), o en caso de incumplimiento de los valores límite de emisión establecidos, las condiciones de vertido no aseguran el cumplimiento de los objetivos ambientales en el medio receptor y, por tanto, el tratamiento será no adecuado, correspondiendo, en consecuencia, un C3 = 2,5.

C_4 es un coeficiente que depende de la calidad ambiental del medio receptor siendo en este caso 1,25 por ser vertido en zona de categoría I (vertidos que pueden afectar a las aguas subterráneas como vertidos a barranco o al terreno)

Volumen es el volumen anual de vertido autorizado expresado en m³ siendo en este caso 90.684 m³.

Precio Básico es el precio por m³ de vertido siendo en este caso 0,04207 € por ser un vertido de agua residual industrial.

Punto de vertido	Punto de control	Tratamiento	Tipo de vertido	Precio básico (€/m³)	C2	C3	C4	Volumen de vertido autorizado (m³/año)	Importe del canon (€/año)
1	1	Adecuado	Industrial	0,04207	1,00	0,50	1,25	90.684	2.384,42
1	1	No Adecuado	Industrial	0,04207	1,00	2,50	1,25	90.684	11.922,11

Con arreglo a lo anteriormente expuesto, el titular de la presente autorización está obligado a abonar a la Confederación Hidrográfica del Júcar en concepto de importe anual del canon de control de vertido dos mil trescientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y dos céntimos, cuando el agua residual generada se considere sometida a tratamiento adecuado u once mil novecientos veintidós euros con once céntimos, cuando el agua residual generada se considere sometida a tratamiento no adecuado, según las definiciones de tratamiento establecidas en este apartado.

Undécimo: Causas de revisión y revocación.

11.1. Revisión.

De acuerdo con el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, este Organismo podrá revisar las autorizaciones de vertido en los siguientes casos:

a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos.
b) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido o una variación en su volumen y así lo solicite el interesado.
c) Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental correspondientes al medio receptor contemplados en el respectivo plan hidrológico de cuenca o, en su defecto, a las normas de emisión y de calidad ambiental que se dicten con carácter general.

En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas extremas, los Organismos de cuenca podrán modificar, las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Aguas.

Mediante resolución motivada y previa audiencia a los interesados, el Organismo de cuenca acordará la modificación del condicionado que resulte pertinente a consecuencia de la revisión practicada con arreglo a lo especificado en los supuestos a, b y c citados.

La modificación del condicionado no dará lugar a indemnización.

11.2. Revocación.

Cuando esta Confederación Hidrográfica del Júcar compruebe que el titular incumple alguna de las condiciones del presente condicionado, de acuerdo con el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas podrá iniciar la revocación de la presente autorización de vertido, sin que dicha revocación de derecho a indemnización.

Duodécimo: Otras condiciones.

12.1. La inspección y vigilancia de las obras y el control e inspección del tratamiento de las aguas residuales será ejercido por la Confederación Hidrográfica del Júcar debiendo prestar el titular del vertido en todo momento la ayuda correspondiente al personal autorizado por este Organismo para la toma de datos y toda clase de muestras que en el desempeño de sus funciones se estimen necesarias, siendo de cuenta del beneficiario las remuneraciones y gastos que por tales conceptos se originen, con arreglo a las disposiciones vigentes.

12.2. Esta autorización de vertido se otorga sin perjuicio de tercero, dejando a salvo el derecho de propiedad y de aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la corriente en que se vierte, así como las condiciones sanitarias y de medio ambiente del entorno natural, con obligación, a cargo del titular de la autorización, de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

12.3. Los lodos generados en el tratamiento deberán ser extraídos periódicamente y eliminados de forma adecuada.

12.4. El titular de esta autorización viene obligado a cambiar el punto de vertido a requerimiento de esta Confederación Hidrográfica del Júcar, quien le indicará motivadamente, en su caso, el nuevo punto de vertido. Los costes del cambio del punto de vertido serán a cargo del titular de dicho vertido.

12.5. La Confederación Hidrográfica del Júcar se reserva el derecho a realizar cuantos análisis de control considere oportunos. Si el funcionamiento de las instalaciones de depuración no es correcto, podrán imponerse las correcciones oportunas para alcanzar una eficiente depuración.

12.6. Toda modificación de las características de la autorización que se expide requerirá la previa autorización administrativa de esta Confederación Hidrográfica.

12.7. Esta autorización no supone ni excluye las que puedan ser necesarias de otros Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local de cuya obtención no queda eximido el beneficiario.

La presente autorización, no incluye la correspondiente autorización administrativa complementaria a esta de reutilización de aguas residuales depuradas por parte del titular de la autorización de vertido a Dominio Público Hidráulico, tal y como se prescribe en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas