I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Valladolid. Expte.: AT-51826.

Vista la solicitud de fecha 13/10/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19–Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Valladolid), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto cambio de conductor de L.S.M.T. "16-Amanecer", S.T. (3231) "Valladolid", entre el C.S. "Huerta del Rey" (902113165) y el C.T. "Amanecer" (120128780), en el T.M. de Valladolid» firmado por el Ingeniero Técnico Industrial Sergio Bartolomé Arranz, con visado 2251/26E a fecha 08/10/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51826.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas de la sustitución del conductor de L.S.M.T. «16-Amanecer» que enlaza el C.S. «Huerta del Rey» (902113165) y el C.T. «Amanecer» (120128780) para mejorar el suministro eléctrico de la zona, en el T.M. de Valladolid.

Características:

REFORMA RED DE MEDIA TENSIÓN:

Línea Subt. M.T Nueva L.S.M.T. desde empalme proyectado en cable que enlaza el C.S. «Huerta del Rey» (902113165) y el C.T. «Amanecer» (120128780).

Tensión: 13.200v. (futura 20.000v.)

Conductor: HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm^2 AL + H16; 925 m.

Origen: empalme proyectado en línea existente en la Avenida Salamanca, en el entorno del Centro Cívico «José Mosquera». Final: celda de línea existente en el C.T. «Amanecer» (120128780).

Canalización: proyectada 300 m.

Longitud de desmontaje y achatarramiento: Se desmontan un total de 918 m de conductor tipo P3PFJV 12/20 kV 3(1x240) Al Circ y PPFV 12/15 kV 3(1x120) CU Circ.

Ubicación de la instalación: Avenida Salamanca, Avenida Miguel Ángel Blanco, C/ Gloria Fuertes, C/ Mariano García Abril y C/ Juan de Castilla, en el T.M de Valladolid.

Presupuesto: Ochenta y siete mil ciento doscientos cuarenta y tres euros con noventa y seis céntimos de euro (87.243,96 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 19 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: Marceliano Herrero Sinovas

CV: BOCYL-D-05112026-214-20