

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 30/07/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Planta solar fotovoltaica de 21300 kW PF Los Crespos, y sus infraestructuras de evacuación, emplazado en el término municipal de Almansa (Albacete), a efectos de modificación de la autorización administrativa previa y de la autorización administrativa de construcción. Referencia: 02250401984/02240108022. [2026/5881]

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de modificación de la resolución de 20/07/2023 de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción, y publicada en el DOCM de 31/07/2023.

Los datos básicos de los proyectos modificados de la planta solar fotovoltaica (FV), e infraestructuras de evacuación (subestación transformadora 66/30 kV (ST)), son:

- Referencia fotovoltaica (FV): 02250401984.
- Peticionario: Botein Investments, S.L.U. CIF: B- 42885533.
- Denominación del proyecto modificado de ejecución de FV: Planta solar fotovoltaica de 21,3 MW “PF Los Crespos”, de enero de 2026 y suscrito el 4/02/2026, por Dº Antonio Navarro Albal.
- Denominación del proyecto modificado de ejecución de ST: Subestación transformadora 66/30 kV, 30 MVA “ST Los Crespos”, de enero de 2026 y suscrito el 4/02/2026, por Dº Antonio Navarro Albal.
- Ubicación de FV: Parcelas 107, 10107, 30107 y 40107 del polígono 519, del T.M. de Almansa (Albacete).
- Descripción FV: Constituida por 23.212 módulos fotovoltaicos bifaciales de 715 Wp (potencia de la cara superior) c/u, y 9.772 módulos fotovoltaicos bifaciales de 720 Wp (potencia de la cara superior) c/u, montados sobre seguidor solar en eje horizontal (N-S), y una potencia pico total instalada (incluida la ganancia) de 27.177 kWp. La planta contará para la conversión de energía de CC a CA, a una tensión de salida de 800 V, con 71 inversores de tipo multi-string para exterior, de 300 kW de potencia c/u, y potencia total de inversores de 21.300 kW. El cableado de continua será de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, con montaje superficial al aire sobre la estructura, hasta los inversores. El cableado en alterna desde inversores hasta los cuadros de baja tensión ubicados en la ET, será de aluminio, aéreo trenzado tipo 0,6/1 kV RZ. Dispondrá de las protecciones necesarias tanto en continua como en alterna, así como un edificio prefabricado para sala de control y almacén de repuestos. Superficie delimitada por vallado de 460.279,88 m². Potencia instalada de la planta: 21.300 kWn.
- Infraestructuras de 30 kV de FV: Dispondrá de tres estaciones transformadoras (ET), en contenedor marítimo adaptado para alojar un armario de maniobra exterior con el conjunto de cuadros generales de protección de BT en CA a 800 V, un compartimento con el transformador de potencia de aceite de tipo exterior con relación 0,8/30 kV, y un armario de maniobra exterior que contendrá un conjunto de celdas 36 kV, formadas por celda de línea de salida, celda de protección general con interruptor automático, y celda de línea de entrada. La ET-3 y la ET-2 dispondrán de un transformador de 6600 kVA, y la ET-1 dispondrá de un transformador de 9000 kVA. Las ET's se irán conectando entre sí, y con final en la ST “Los Crespos” 66/30 kV, mediante una línea subterránea de alta tensión de 30 kV, S/C, enterrada directamente, de conductor tipo Al HEPRZ1 18/30 kV, y sección de 240 mm² en el tramo de 768 m entre ET-3 y ET-2, en 400 mm² en el tramo de 662 m entre ET-2 y ET-1, y de 630 mm² en el tramo de 421 m entre ET-1 y la ST. La longitud total será de 1851 m.
- Servicios auxiliares de FV: Los consumos asociados a inversores, sistema de seguridad, sistema de monitorización, y edificio de control, serán realizados desde transformadores de servicios auxiliares ubicado en las ET's.
- Subestación transformadora “Los Crespos” 66/30 kV, (ST). Referencia ST: 02240108022.
- Ubicación de ST: En parcela 40107 del polígono 519, del T.M. de Almansa (Albacete).
- Descripción ST: Destinada a la evacuación compartida de las plantas solares fotovoltaicas “PF Virgen de Belén”, y “PF Los Crespos”. El sistema de 66 kV, tiene una configuración de simple barra tipo intemperie, con una posición de transformador / línea convencional con interruptor, con el aparellaje necesario, y un transformador 66/30 kV de

30 MVA. El sistema de 30 kV es interior-exterior, con un edificio de control, celdas, y comunicaciones, que alojará en una sala el conjunto de celdas de 36 kV, constituidas por 1 celda de protección del transformador, 2 celdas de línea, 1 celdas de servicios auxiliares que alimenta un transformador seco de servicios auxiliares de 150 kVA, y relación 30/0,400-0,23 kV, 1 celda de medida de tensión, y espacio para 4 futuras posiciones. En exterior en la salida de 30 kV del transformador 66/30 kV, se instalará una reactancia trifásica de puesta a tierra de 500 a-30 segundos. La ST será telegestionada, disponiendo de los sistemas necesarios de protección y control en alterna y continua.

- Línea eléctrica de 66 kV para evacuación (LAT), con referencia LAT: 02210103699, y origen en la ST "Los Crespos", y final en barras de 66 kV de la ST "Almansa" de 132/66/20 kV, de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, y punto de conexión. Con longitud total de 3.441,7 m, en simple circuito, y conductor tipo Al HEPRZ1 de sección de 630 mm², y que no ha sido objeto de modificación sustancial.

- Presupuesto de ejecución material de FV+ST+LAT: 7.622.769,58 €.

- Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, transformación, transporte y vertido a la red de distribución en 66 kV.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace:

<https://www.jccm.es/servicios/tablon-de-anuncios>

pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Albacete, 30 de julio de 2026

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ