



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción para refuerzo y desmontajes de red de 13,2 kV para atender suministro de «VGP Naves Industrial Península, S.L.» en avenida Constitución, 87, en el término municipal de Burgos, titularidad de «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.». Expte.: ATLI/29502.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitó con fecha 10 de marzo de 2026 autorización administrativa previa y de construcción para refuerzo de la red de 13,2 KV de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. para atender petición de suministro eléctrico de «VGP Naves Industrial Península, S.L.» en finca de avenida Constitución, 87, municipio de Burgos (Burgos). Para ello es necesario el aumento de sección del tramo troncal con conductor aéreo LA-56 de la LMT 13,2 KV n.º 4756-18 «Aeropuerto» aumentando la capacidad de la LMT mediante nuevos tramos subterráneos que se proyectarán todos con conductor de HEPRZ1 12/20 1x240 AL.

Segundo. Con fecha 16 de marzo de 2026 se publica en B.O.C. y L. y en la página web de la Junta de Castilla y León, Sección de Energía y Minas, la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación, no habiéndose recibido alegaciones.

Tercero. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 13 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, se remitió el proyecto al Ayuntamiento de Burgos. No se recibió contestación por lo que se prosiguen las actuaciones. Con fecha 13 de abril de 2026 se recibe acuerdo firmado con el propietario afectado por la instalación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Visto el Decreto 44/2018, de 28 de noviembre, por el que desconcentran competencias en los Órganos Directivos Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- RD 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- RD 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- RD 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Por todo lo anterior, vista la legislación de general y particular aplicación, la Jefa del Servicio Territorial, a propuesta de la Jefa de la Sección de Energía, RESUELVE:

Primero. Otorgar autorización administrativa previa a la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de la instalación eléctrica indicada, cuyas características principales son las siguientes:

- Instalación de 3 nuevos tramos de línea eléctrica subterránea de M.T. 13,2-20 kV n.º 4756-18 «Aeropuerto» (STR «Gamonal») con conductor HEPR-Z1 12/20 KV 1x240 mm² AL + H16 y el siguiente trazado:
 - Tramo 1: origen en celda de línea del C.T. «La Ribera Stork» y final en celda de línea del C.S. «La Ribera, 9», de 174 m de longitud
 - Tramo 2: origen en celda de línea del C.S. «La Ribera, 9», y final en celda de línea del C.T. «La Ribera, 11», de 99 m de longitud
 - Tramo 3: origen en celda de línea del C.T. «La Ribera, 11», y final en celda de línea del C.T. «Naves Velasco», de 122 m de longitud
- Nueva canalización de tramo para extensión de red de entronque 1 con origen en el C.T. «Naves Velasco» y final en paso aéreo subterráneo en apoyo proyectado n.º 20 N, de 23 m de longitud.

- Apertura de cala de empalme en la acera de la Avda. Constitución para conectar 2 de los 4 tramos de LSMT existente de extensión de red (objeto de otro proyecto).
- Instalación de 1 nuevo apoyo (n.º 20) de línea eléctrica aérea de M.T. 13,2-20 kV n.º 4756-18 «Aeropuerto» (STR «Gamonal»).
- Nueva línea subterránea de B.T. n.º 3 400/230 V con origen en cuadro de B.T. del C.T. existente «La Ribera Stork» y final en derivaciones subterráneas en arqueta proyectada, de 30 m de longitud y conductor XZ1 (S) 0,6/1 kV 1x24
- Desmontaje de: centro de transformación «C/13-16 Villayuda» n.º 1001036603 con 1 transformador y 2 cuadros de B.T. de bases tripolares abiertas, 165 m de línea subterránea de B.T., 298 m de línea subterránea de M.T., 563 m de línea eléctrica aérea de M.T., 3 apoyos de 2 postes de hormigón, 6 apoyos de 1 poste de hormigón, 2 torres metálicas, 3 juegos de fusibles XS y 1 OCR manual.

Segundo. Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2. El plazo máximo para la solicitud de la puesta en servicio será de dos años, contado a partir de la presente Resolución, advirtiéndose que se producirá la caducidad de la presente autorización, si transcurrido dicho plazo no se ha solicitado el acta de puesta en marcha. Antes de la finalización del citado plazo, podrán solicitarse prórrogas del mismo, por causas justificadas.
3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de explotación.
4. La Administración dejará sin efecto la Resolución en cualquier momento que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
5. Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y aprobadas.
6. Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 2 de agosto, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.



Esta Resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los Arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Burgos, 20 de mayo de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO