I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.» para las instalaciones denominadas «Proyecto de sustitución del C.T. "Estación-Garrafe" (110009230) por nuevo C.T. intemperie compacto "Estación-Garrafe" (920609230) y enlace con R.B.T. existente, en el término municipal de Garrafe de Torío (León)». Expte.: 813/26/6337.

A efectos previstos en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico se acuerda someter a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa y de Construcción del proyecto citado anteriormente.

Las características principales del proyecto son:

a) Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

b) Ubicación: Garrafe de Torío (León).

c) Finalidad de la instalación: Mejora y garantía del suministro eléctrico, así como, garantizar la seguridad de las instalaciones.

d) Alcance del proyecto:

Centro de transformación

Denominación	Centro de Transformación Intemperie Compacto (en adelante C.T.I.C.) «Estación Garrafe» (920609230)
Envolvente	Intemperie bajo Poste
Potencia	250 kVA
Relación de Transformación	13200 /400

Línea Subterránea de alta tensión

Denominación	15-Vegacervera
Origen	Apoyo proyectado n.º 3102N.
Final	C.T.I.C. «Estación Garrafe» (920609230).
Conductor	HEPRZ1(S) 12/20 kV 3x(1x50) mm^2 Al y una longitud de 21 metros.
Tipo de instalación	Enterrado bajo tubo.

Red de baja tensión

Tramo subterráneo	
Origen	C.T.I.C. «Estación Garrafe» (920609230).
Fin	Empalme con la red de baja tensión existente (R.B.T.).
Características del conductor	2 tramos de línea XZ1 aluminio 3x240 +1x150 mm^2 y una longitud de 39 metros cada uno.
Tipo de instalación	Bajo tubo enterrado de Ø 160 milímetros
Tramo aéreo	
Origen	Paso aéreo subterráneo (P.A.S.) en apoyo de hormigón existente
Fin	Enlace con la red de baja tensión existente.
Características del conductor	2 tramos de línea RZ1 aluminio 3x150 +1x80 mm^2 y una longitud de 10 y 104 metros.
Tipo de instalación	Aéreo.

e) Presupuesto: 60.099,79 €.

Tal y como establece la normativa aplicable, se hace público para que, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, puedan presentarse consultas y/o alegaciones al mismo.

En los términos del Art. 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, esta documentación, se encuentra publicada en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en León, Sección de Energía, sito en Avenida de Peregrinos, s/n, 1ª planta, en horario de 09 a 14:00.

León, 23 de septiembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.S. Resolución D.T. de 14/02/2018)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: Marta Pérez Casado

CV: BOCYL-D-14102026-199-29