I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado «Nuevo C.T. "Huertas Aguilar" en local y sus L.A.T. 12/20 kV "Aguilar_P-Aguila_Sur"», en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia). Expte.: 34/ATCT/2213.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

Se somete a información pública el proyecto con las siguientes características:

1. Centro de transformación «Huertas Aguilar» y sus L.A.T 12720kV «Aguilar_P-Aguilar_Sur».

Las Principales características de la instalación son las siguientes:

a) Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L con CIF B627733159 con domicilio a efectos de notificaciones en Calle Isabel Torres 25, 39011, Santander (Cantabria).

b) Objeto: dotar de las infraestructuras necesarias para la evacuación de la energía de dos instalaciones solares fotovoltaicas.

c) Ubicación: Término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

d) Características de las instalaciones:

– Línea subterránea 12/20 KV «Aguilar_P-Aguila_sur» desde el C.T. Valentín (696) hasta el nuevo C.T. «Huertas Aguilar».

Aportación y tendido de 95 m de conductor del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16 entre el C.T. Valentín (696) y el nuevo C.T. «Huertas Aguilar». Instalar terminaciones y conectar nueva línea en la celda existente del C.T. Valentin (696) y en la celda proyectada del C.T. «Huertas Aguilar».

– Línea subterránea 12/20 KV «Aguilar_P-Aguila_Sur» desde el nuevo C.T. «Huertas Aguilar» hasta la arqueta n.º 1 dirección AL C.T. Aurelio (13051).

Tendido de 90 metros de conductor del tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16 entre el nuevo C.T. «Huertas Aguilar» y la arqueta n.º1. Instalar terminaciones y conectar nueva línea en la celda proyectada del C.T. «Huertas Aguilar».

– Centro de transformación en local «Huertas Aguilar»:

Instalar un transformador de 400 kVA. Instalar celdas de alta tensión con el aislamiento adecuado (2 celdas de línea y 1 celda de protección. Instalar un cuadro de baja tensión de 8 salidas con telegestión y supervisión avanzada. Instalar transformador de aislamiento B.T./B.T. con secundario puesto a tierra de protección en el circuito de servicios auxiliares. Realizar red de puesta a tierra.

– Obra civil:

– Ejecutar canalización de 6 tubos Ø 160 mm y tritubo: 65 m en calzada y 8 m en cruce de calzada.

– Ejecutar canalización con 4 tubos Ø 160 mm y tritubo: 5 m en cruce de calzada y 2 m en acera.

– Ejecutar canalización de 12 tubos Ø 160 mm y tritubo: 2 m en acera.

– Instalar 4 arquetas troncopiramidales.

– Reposición de pavimento, pintura y bordillos.

Lo que se hace público para que, en el plazo de treinta (20) días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona pueda examinar los Proyectos arriba descritos, en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, sito en Avda. Casado del Alisal, n.º 27 de Palencia, en días hábiles, en horario de 9 a 14 horas, así como en la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente de información pública en materia de energía y minas www.energia.jcyl.es, pudiendo presentar por escrito, en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes.

Palencia, 2 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,
Fdo.: José María Casas Inclán

CV: BOCYL-D-14102026-199-31