



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Tudela de Duero (Valladolid). Expte.: AT-51778 ATCT-2948.

Vista la solicitud de fecha 04/05/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19–Polígono de Argales (Valladolid) y vista la solicitud de desistimiento de la solicitud de utilidad pública de fecha 03/07/2026.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Tudela de Duero, Nedgia, S.A. y Telefónica de España, S.A.U.), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto para el soterramiento de la L.A.A.T. A 13,2 Kv (3ª Categoría) «04-Portillo» de la S.T.R. «Tudela de Duero» (4731) desde el apoyo n.º 9 hasta el apoyo n.º 17509 y nuevo centro de transformación en sustitución del C.T. «arenas pradillos» (120336738) en el T.M. de Tudela de Duero (Valladolid)» firmado por la Ingeniera María López Verdura, con visado 555/26E a fecha 09/03/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, IngenierosVa.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51778 ATCT-2948.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, económicas y de ejecución para el soterramiento de un tramo de la L.A.A.T. a 13,2 kV (3ª categoría) «04-Portillo» de la Subestación Transformadora y de Reparto (S.T.R.) «Tudela de Duero» (4731), entre el apoyo n.º 9, junto al C.T. «Quijónal» (902112146), y el apoyo n.º 17509. El soterramiento se hará a lo largo de C/ Mediterráneo, Ctra Aldeamayor, Cam. de Carraportillo, C/ Tras la Estación y C/ Quijónal. Se desmantelará por completo el C.T. sobre pórtico «Arenas Pradillos» (120336738) y será sustituido por un nuevo C.T compacto de superficie. Todo ello en la zona urbana de Tudela de Duero (Valladolid).

Características:

- MODIFICACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE A.T. A 13,2 KV (3ª CATEGORÍA)

S.T.R.: 4731 «Tudela de Duero». Línea: «04-Portillo». Origen: Apoyo existente n.º 9. Final: Apoyo existente n.º 17509.

Actuación: Desmantelamiento completo del tramo de línea aérea (LA-56) entre los vanos n.º 9- n.º17509 y de todos sus apoyos. También se desmantelará la derivación aérea hacia el CT sobre pórtico «Arenas Pradillos» (120336738).

Conductor: LA-56.

Longitud a desmantelar: 373 m de LA-56 (vano n.º9-n.º17509) 23 m LA-56 (vano n.º12-C.T. «Arenas Pradillos» (120336738)

Apoyos a desmantelar: n.º9 y n.º17509: torres tipo C-4500. n.º10, n.º11, n.º12, apoyos tipo HV510.

Elementos de maniobra a desmantelar: Fusible seccionador LB (VA14234) en apoyo n.º 9. Fusible seccionador de expulsión (VA11500) en apoyo n.º 17509

- NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE A.T. A 13,2 KV (3ª CATEGORIA)

S.T.R.: 4731 «Tudela de Duero».Línea: «04-Portillo».

Tramo 1: Origen: Celda de línea existente en el C.T. «Quijonal» (902112146) existente. Final: Celda de línea proyectada en el nuevo C.T.C.S proyectado.

Tramo 2: Origen: Celda de línea proyectada del nuevo C.T.C.S proyectado. Final: Nuevo empalme de A.T. proyectado en zanja de C/ Mediterráneo.

Longitud total: Tramo 1: 5 m (nuevo C.T.) + 727 m. + 5% + 5 m (C.T Quijonal) = 773 m. Tramo 2: 5 m (nuevo C.T.) + 49 m. + 5% = 57 m.

Conductor proyectado: Cable de aluminio tipo HEPR-Z1 3(1x240) mm² AL.

Canalización proyectada: Entubada de 4 y 6 tubos □160m.

- DESMONTAJES DE LA L.S.A.T. EXISTENTE

S.T.R.: 4731 «Tudela de Duero». Línea: «04-Portillo».

Tramo A: Origen: Paso a subterráneo en apoyo existente n.º 9. Final: Celda de línea del C.T. «Quijonal» (902112146).

Tramo B: Origen: Paso a subterráneo en apoyo existente n.º 17509. Final: Nuevo empalme de A.T. proyectado en C/ Mediterráneo.

Actuación: Desmantelamiento completo de los Tramos A y B.

Conductor: Tramo A: HEPR-Z1 3(1x150) mm² AL Tramo B: HEPR-Z1 3(1x240) mm² AL

Longitud a dismantelar: Tramo A: 9 m de HEPR-Z1 3(1x150) Tramo B: 28 m HEPR-Z1 3(1x240).

– TRABAJOS EN EL C.T. «ARENAS PRADILLOS» (120336738)

C.T. Pertenencia: C.T. «Arenas Pradillos» (120336738). Tipo: C.T. de intemperie sobre pórtico de hormigón.

Ubicación: Cam. de Carraportillo, 27 del T.M. de Tudela de Duero (Valladolid).

Trabajos proyectados: Desmantelamiento completo del C.T., incluido el pórtico de hormigón y su reemplazo por un nuevo C.T. (C.T.C.S.) con envolvente tipo EPSC TL para Conjuntos de Transformación Compactos a implantar en otra ubicación cercana (parcela 8239901UM6083N0001IR).

– MODIFICACIÓN DE LA RED AÉREA DE BAJA TENSIÓN EXISTENTE

Cambio de línea de un tramo actual de la L.A.B.T. «L1». C.T. Pertenencia: C.T. «Arenas Pradillos» (120336738).

N.º líneas: 2 (L1 y L3). Conductores existentes: Cable Tipo: «L1» (Ramal principal): RZ 3X50/54,6 ALM «L1» (Tramo a cambiar a «L3»): RZ 3X50/54,6 ALM «L3» (Ramal principal): RZ 3X150/80 ALM Tensión asignada 0,6/1kV Aislamiento Polietileno Reticulado.

Actuación 1: Se proyecta cambiar de línea un tramo de la L.A.B.T. «L1» a la L.A.B.T. «L3» mediante nueva derivación en apoyo de HV existente en C/El Manzano, 17. Origen: Apoyo tipo HV existente a la altura de la C/El Manzano, 17. (Punto J). Final: Apoyo tipo HV existente a la altura de la C/El Manzano, 17. (Punto J).

Actuación 2: Se proyecta instalar 2 autotrafos en los apoyos indicados en planos. (1 para «L1» (Punto I) y otro para «L3» (Punto J)).

Actuación 3: Sustitución del poste de hormigón existente en C/ El Arco, 1, (Punto E) por un nuevo poste de hormigón tipo «HV 630 R /11».

Desmantelamientos: Se proyecta el desmantelamiento de diversos tramos aéreos de las L.A.B.T. «L1», «L2» y «L3».

«L1»: 34 m de conductor tipo RZ-150 para dismantelar.

«L2»: 50,1 m de conductor tipo RZ-150 para dismantelar. 93,8 m de conductor tipo RZ-95 para dismantelar.

«L3»: 34 m de conductor tipo RZ-150 para dismantelar.

– NUEVOS TRAMOS DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN

ENLACE DE LA R.B.T. EXISTENTE EN EL NUEVO C.T.C.S PROYECTADO

N.º líneas: 4 («L1», «L2», «L3» y «L4»). Conductor: Cable Tipo XZ1 aluminio 3x240+1x150 Al mm² Tensión asignada 0,6/1kV. Aislamiento de Polietileno Reticulado.

L.S.B.T. «L1»: Longitud de línea: L1: 196 m.

L.S.B.T. «L2»: Tramo 1: Longitud de línea: Tramo 1 de L2: 285 m. Tramo 2: Longitud de línea: Tramo 2 de L2: 47 m.

L.S.B.T. «L3»: Longitud de línea: L3: 196 m.

L.S.B.T. «L4»: Longitud de línea: L4: 81 m.

Desmantelamientos: Se proyecta el desmantelamiento de un tramo subterráneo de la actual L.S.B.T. «L4» 92 m a desmantelar de conductor tipo RV-95.

– ENLACE DE C.G.P. EXISTENTE EN EL C.T. QUIJONAL (902112146)

N.º líneas: 1 («L1») Conductor: Cable Tipo XZ1 aluminio 3×240+1×150 Al mm2 Tensión asignada 0,6/1kV. Aislamiento de Polietileno Reticulado.

– EXT. DE LA L.S.B.T. «L1»:

Longitud de línea: L1: 168 m.

Desmantelamientos: Se proyecta el desmantelamiento de un tramo aéreo de acometida. 7 m de manguera de Cu 16.

Ubicación de la instalación: C/ Mediterráneo, Ctra Aldeamayor, Cam. De Carraportillo, C/ Tras la Estación y C/ Quijónal. Zona urbana de Tudela de Duero (Valladolid).

Presupuesto: doscientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos euros con noventa céntimos de euro (252.842,90 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 30 de julio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ