



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Valladolid. Expte.: AT-51797 ATCT-2959.

Vista la solicitud de fecha 19/06/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19–Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Valladolid), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de dos centros de transformación «Morelia 1» Y «Morelia 2», enlace con infraestructura a 13,2/20 kv y nueva red de baja tensión para suministro a edificio de viviendas en calle Morelia de la ciudad de Valladolid» firmado por el Ingeniero Juan Carlos Llamas Álvarez, con visado VD2600949 a fecha 30/04/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de León.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51797 ATCT-2959.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas de la instalación de dos Centros de Transformación de Compañía tipo edificio prefabricado subterráneos para una capacidad máxima en cada caso de un transformador de 630 kVA (inicialmente se instalarán transformadores de 400 kVA), la alimentación a 13,2/20 kV y la red en Baja Tensión de cada uno de los C.T, para llevar a cabo la demanda de energía eléctrica del nuevo edificio de 100 viviendas, quedando previsto para futuras demandas de energía eléctrica en la zona.

Características:

RED DE MEDIA TENSIÓN

Tipo de red: Subterránea Bajo Tubo. Categoría de la línea: 3ª Categoría Tensión Nominal: 13,2/20 kV Tensión más elevada: 24 kV Línea Subterránea a 13,2/20 kV «Doctor Villacian» (5) explotada como «La Vega 1» de la Subestación STR «El Peral»

TRAMO 1

Origen: Empalme a instalar en la LSMT a 13,2/20 kV «DOCTOR VILLACIAN» (5) explotada como «LA VEGA 1» procedente del CT «Parquesol 32» N.º120129470.

Final: Celda de Línea prevista en nuevo Centro de Transformación de Compañía CT «Morelia 1»

Conductor a instalar HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al K +H16 → Longitud aprox. 40 m.

TRAMO 2

Origen: Celda de Línea prevista en nuevo Centro de Transformación de Compañía CT «Morelia 1».

Final: Celda de Línea prevista en nuevo Centro de Transformación de Compañía CT «Morelia 2»

Conductor a instalar HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al K +H16. → Longitud aprox. 92 m.

TRAMO 3

Origen: Celda de Línea prevista en nuevo Centro de Transformación de Compañía «Morelia 2».

Final: Empalme a instalar en la LSMT a 13,2/20 kV «Doctor Villacian» (5) explotada como «La Vega 1» procedente del CT «Parquesol 34» N.º120129490

Conductor a instalar HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Al K +H16. → Longitud aprox. 42 m

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN «Morelia 1»

Tipo Edificio prefabricado subterráneo de Compañía tipo EPSH-24-630 s/NI 50.40.02. Configuración Celdas CNE 2L-1PF -24 TELE Interconexión A.T. Celda-Trafo (1) HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 3(1x50) mm² Al Transformador (Posición 1) Transformador de 400 kVA B2A Interconexión BT. Trafo-Cuadro BT (1) XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x3(1x240) +2(1x240) mm² Al Cuadro B.T. (1) Cuadro con cinco salidas tipo CBT-EAS-ST-SL-1600-5 Telegestión Comunicaciones vía Operador Móvil/PLC

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN «MORELIA 2»

Tipo Edificio prefabricado subterráneo de Compañía tipo EPSH-24-630 s/NI 50.40.02. Configuración Celdas CNE 2L-1PF -24 TELE Interconexión A.T. Celda-Trafo (1) HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 3(1x50) mm² Al Transformador (Posición 1) Transformador de 400 kVA B2A Interconexión BT. Trafo-Cuadro BT (1) XZ1 (S) 0,6/1 kV 3x3(1x240) +2(1x240) mm² Al Cuadro B.T. (1) Cuadro con cinco salidas tipo CBT-EAS-ST-SL-1600-5 Telegestión Comunicaciones vía Operador Móvil/PLC

RED DE BAJA TENSIÓN CENTRO DE TRANSFORMACION «Morelia 1»

Transformador 1 POSICIONES OCUPADAS: L01-L02-L03-L04 POSICIONES LIBRES: L05

L01: Potencia 78,145 kW, Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 10 m)

L02: Potencia 103,445 kW, Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 81 m)

L03: Potencia 86,195 kW Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 81 m)

L04: Potencia 91,764 kW, Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 106 m)

RED DE BAJA TENSIÓN CENTRO DE TRANSFORMACION «MORELIA 2»

Transformador 1 POSICIONES OCUPADAS: L01-L02-L03-L04-L05

L01: Potencia 47,02 kW, Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 28 m)

L02: Potencia 154,67 kW Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 71 m)

L03: Potencia 124,205 kW Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 74 m)

L04: Potencia 93,325 kW Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 77 m)

L05: Potencia 152,98 kW Cable 0,6/1 kV XZ1 (S) 0,6/1 kV 3(1x240)+1x150 mm² Al (Long = 71 m)

Ubicación de la instalación: Calles Martín Santos Romero y Morelia de la ciudad de Valladolid.

Presupuesto: Dieciocho mil ciento cincuenta y ocho euros con cuatro céntimos de euro (232.143,00 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 2 de julio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ