

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 01/07/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información pública del proyecto de nueva línea subterránea de MT para realizar cierre entre el CT: Caraquiz 21 (201491088) y el CR: CR Valdesalud (9037070158) situados en la urbanización Caraquiz de Uceda (Guadalajara), a efectos de la solicitud de autorización administrativa previa del expediente número 2022DIST031. [2026/5170]

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto para el que se solicita autorización administrativa previa. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la de autorización administrativa de construcción.

Referencia: 2022DIST031

Denominación: Nueva línea subterránea de MT para realizar cierre entre el CT "Caraquiz 21 (201491088)" y el CR "CR Valdesalud (9037070158)" situados en la urbanización Caraquiz.

Peticionario: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. (CIF A-95075578)

Situación: Urbanización Caraquiz - Uceda - (Guadalajara)

Características:

Línea de Alta Tensión.	
Nº Expediente:	2022DIST031
Titular:	I-DE Redes Electricas Inteligentes S.A.U.
Ubicación:	Urbanización Caraquiz -Uceda- (Guadalajara)
Año:	2026
Tipo de conductor:	HEPRZ-1 12/20kV 3(1x240) mm² Al + H16
Nº Circuitos:	1
Tipo de instalación:	Subterránea
Longitud:	1.987 metros
Tensión:	20 KV
Origen (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 459.346 Y: 4.516.595
Vértices (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	--
Fin (Coordenadas 30 UTM ETRS89):	X: 459.757 Y: 4.515.629

Finalidad: cierre entre el CT "Caraquiz 21" y el CR "CR Valdesalud".

Presupuesto: 238.709,40 euros (sin IVA).

Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, mediante la solicitud de cita previa en el teléfono 949887800, así como el proyecto en la siguiente dirección electrónica

<https://almacen.redsara.es/sending/public/b9a1662c-d3f7-4336-b794-43a92a501ca9>

pudiendo presentar las alegaciones¹ que se estimen oportunas, durante el plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio

¹ En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas deberán utilizar dichos medios.

Guadalajara, 1 de julio de 2026

El Delegado Provincial
RUBÉN GARCÍA ORTEGA