



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de nuevos centros de transformación «CT 149 Puente nuevo I» y «CT 150 Puente nuevo II» y nueva red subterránea de media tensión a 13,2 kV de interconexión y redes de baja tensión, en el término municipal de Medina de Pomar (Burgos). Expte.: ATCT/4069.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y según el procedimiento regulado por Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del siguiente proyecto:

- A) Solicitante: Aduriz Distribución, S.L.
- B) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: Medina de Pomar (Burgos).
- C) Finalidad: Atender el crecimiento vegetativo de las redes de distribución, mejorar las redes de distribución y atender las necesidades eléctricas en la localidad de Medina de Pomar (Burgos).
- D) Características principales:
 - Nuevo Centro de Transformación «N.º 149 Puente nuevo I» mediante la instalación de un edificio prefabricado de hormigón en superficie con un transformador de 630 kVA, un conjunto compacto de celdas 2L+P (dos de línea y una de protección) con aislamiento en aire limpio, libre de gas SF6, 24 kV 400 A y un cuadro de Baja Tensión de 8 salidas con supervisión avanzada. Unidad de telecontrol y unidad de telegestión.
 - Instalación de un nuevo apoyo de celosía tipo C-4500-14, apoyo N.º 2915, para el paso aéreo-subterráneo de entrada al CT 149 Puente nuevo I, cruceta en amarre RC2-15/5, con nuevo elemento de fiabilidad formado por un juego de tres seccionadores unipolares LB 24 kV 630 A, seccionamiento N.º 732, un juego de tres autoválvulas apoyados en la cruceta inferior y puntos fijos de puesta a tierra, así como su red de tierras.
 - Nueva red subterránea de Media Tensión a 13,2 kV de interconexión entre el nuevo apoyo de entronque N.º 2915, seccionamiento N.º 732, y el seccionamiento N.º 733 del nuevo «CT 149 Puente nuevo I», mediante conductor HEPRZ1 12/20 kV de 3x1x400 Al y con un total de 12 metros de longitud.

- Nuevo elemento de fiabilidad formado por un juego de tres seccionadores unipolares LB 24 kV, seccionamiento N.º 731 ubicados en el apoyo de hormigón existente N.º 1673.
- Nuevo Centro de Transformación «N.º 150 Puente nuevo II» mediante la instalación de un edificio prefabricado de hormigón en superficie con un transformador de 630 kVA, un conjunto compacto de celdas 2L+P (dos de línea y una de protección) con aislamiento en aire limpio, libre de gas SF6, 24 kV 400 A y un cuadro de Baja Tensión de 8 salidas con supervisión avanzada. Unidad de telecontrol y unidad de telegestión.
- Reforma del apoyo de hormigón N.º 1558 existente para el paso aéreo-subterráneo de entrada al CT 150 Puente nuevo II mediante la instalación de nuevo elemento de fiabilidad formado por un juego de tres seccionadores unipolares LB 24 kV 630 A, seccionamiento N.º 739, un juego de tres autoválvulas apoyados en la cruceta inferior y puntos fijos de puesta a tierra.
- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2 kV de interconexión entre el seccionamiento N.º 738 del «CT N.º 150 Puente nuevo II» y el apoyo de entronque existente N.º 1558, seccionamiento N.º 739, mediante conductor HEPRZ1 12/20 Kv de 3x1x400 Al y con un total de 12 metros de longitud.
- Nueva línea subterránea de Media Tensión a 13,2 kV de interconexión entre el «CT150 Puente nuevo II» y el «CT 149 Puente nuevo I», mediante conductor HEPRZ1 12/20 kV de 3x1x400 Al y con un total de 260 metros de longitud.
- Nuevas líneas subterráneas de Baja Tensión a 400/230 V de interconexión entre los armarios de baja tensión del CT 150 Puente nuevo II» y el «CT 149 Puente nuevo I», y la red de baja tensión existente, mediante conductor XV 0.6/1 KV de 3x240+150 Al con una longitud total de 60 metros de longitud.
- Desguace de: 3 transformadores, 5 cajas de protección general, 18 metros de conductor LA-56 y 9 portafusibles y fusibles aéreos (seccionadores tipo XS).

E) *Presupuesto:* 212.906,36 €

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto en la página web de la Junta de Castilla y León, en la Sección de Energía y Minas (www.energia.jcyl.es), información pública en materia de energía y minas y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, Glorieta de Bilbao, n.º 3-1ª planta, en días hábiles de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Burgos, 25 de junio de 2026.

La Jefa del Servicio Territorial,
Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO