

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA**

RESOLUCIÓN do 10 de setembro de 2026, do Departamento Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2025/64-2).

Visto o expediente para o outorgamento da autorización administrativa previa e de construción para a instalación eléctrica que a continuación se describe:

- Peticionaria: Begasa.
- Domicilio social: rúa Aller Ulloa, Ramón María, 9, 27003 Lugo.
- Denominación: Modificación da LSMT Gapsa_1 e dos CT (9007) Urb. Louzaneta e (9582) Anvaso.
- Situación: concello de Lugo.
- Características técnicas principais:
 - Liña soterrada de alta tensión a 20 kV Gapsa_1, con orixe no CT 4185 Louza Areeiras e final no novo CT Urb. Louzaneta, cunha lonxitude de 110 metros en condutor tipo HEPRZ1-240 mm.
 - Liña soterrada de alta tensión a 20 kV Gapsa_1, con orixe no novo CT Urb. Louzaneta e final no CT 9582 Anvaso, cunha lonxitude de 800 metros en condutor tipo HEPRZ1-240 mm.
 - Liña soterrada de alta tensión a 20 kV Gapsa_1, con orixe no CT 9582 Anvaso e final nun PAS situado no apoio de celosía existente A18565, cunha lonxitude de 35 metros en condutor tipo HEPRZ1-240 mm.
 - Liña soterrada de alta tensión a 20 kV Gapsa_1, con orixe no CT 9582 Anvaso e final nun PAS situado no apoio de formigón existente A95533, cunha lonxitude de 720 metros en condutor tipo HEPRZ1-240 mm.



- CT prefabricado Urb. Louzaneta, cunha potencia proxectada de 630 kVA no cal se instalan dúas celas de liña telemandadas e unha de protección, relación de transformación 20.000/400-230 V.

- Reforma do CT 9582 Anvaso, no cal se substitúen as celas existentes por celas de nova xeración, instálanse dúas celas de liña telemandadas e dúas de protección, mantense o transformador existente de 400 kVA e instálase un novo cadro de baixa tensión de 8 saídas.

- Desmontaxe de 435 metros de condutor tipo LA-30, 130 metros de condutor RHZ1-150, 3 apoios de celosía metálica e o CTI Urb Louzaneta.

- Finalidade da instalación: mellora das instalacións.

- Orzamento: 189.430,01 €.

- Documentación que se xunta: separata para o Concello de Lugo.

Este departamento territorial, de acordo coas competencias que resultan do Decreto 140/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía e Industria, e tendo en conta o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,

RESOLVE:

En relación coa instalación de alta tensión, conceder a autorización administrativa previa e de construción ás ditas instalacións, sen prexuízo de terceiros e con independencia das autorizacións que sexan necesarias para a execución da obra por parte doutros órganos da Administración, supeditada ao cumprimento das seguintes condicións:

Primeira. As instalacións deberán axustarse na súa execución ao disposto no citado proxecto de execución e a dirección de obra deberá levala a cabo un técnico competente.

Segunda. A peticionaria asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e logo da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade.

Terceira. En todo momento deberán cumprirse as normativas e directrices vixentes que sexan de aplicación, en particular canto establecen a Lei 24/2013, do 26 de decembro,



do sector eléctrico, o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Cuarta. O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de dous anos, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución. En caso de resultar aplicable, en función da tipoloxía da instalación, deberán respectarse os prazos establecidos no artigo 13.9 do Regulamento (UE) núm. 2024/573 do Parlamento Europeo e do Consello, do 7 de febreiro, sobre os gases fluorados de efecto invernadoiro, polo que se modifica a Directiva (UE) núm. 2019/1937, e se deroga o Regulamento (UE) núm. 517/2014 (DOUE núm. 573, do 20 de febreiro de 2024), sobre prohibicións para a posta en funcionamento de aparelaxe eléctrica que empregue gases fluorados de efecto invernadoiro, ou cuxo funcionamento dependa deles, nun medio illante ou de rotura. Unha vez construídas estas instalacións, a empresa promotora deberá presentar a solicitude de autorización de explotación ante este departamento territorial, acompañada da documentación requirida na lexislación vixente de aplicación.

Contra esta resolución poderase interpor un recurso de alzada, ante a conselleira de Economía e Industria, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente en dereito.

Lugo, 10 de setembro de 2026

O director territorial Lugo
P.A. (Artigo 40.3 do Decreto 140/2024, do 20 de maio)
Iria Fernández Vilaboa
Xefa do Servizo de Enerxía e Minas

CVE-DOG: 1mcz5zh4-qz65-9bo5-bjd7-nvs86jkn7b58

