

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, promovida por «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes», para las instalaciones denominadas «Nuevo tramo de línea subterránea de media tensión (20 kV) “Universidad Sur” y Centro de Seccionamiento Automatizado CS SCAYLE (920630548) para suministro eléctrico del edificio SCAYLE de la Universidad de León, en el término municipal de León». Expte.: 266/26/6337.

Afectos previstos en el artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico se acuerda someter a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa y de Construcción del proyecto citado anteriormente.

Las características principales del proyecto son:

- a) Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- b) Ubicación: León.
- c) Finalidad de la instalación: Mejora y garantía del suministro eléctrico, así como, garantizar la seguridad de las instalaciones.
- d) Alcance del proyecto:

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN

TRAMO 1	
Origen	Celda de CT “AV CAMPUS UNIVERSIT.” 902212115
Final	Celda de línea de nuevo CS “SCAYLE” (920630548)
Canalización	Enterrados bajo tubo 4xØ160 mm en zanja
Tipo de conductor y longitud	HEPRZ1-H16 3X240 mm ² Al 12/20 kV con una longitud de 12 metros.

TRAMO 2	
Origen	Celda de línea de nuevo CS "SCAYLE" (920630548)
Final	Arqueta de interconexión ubicada en Calle Concepción Arenal
Canalización	Enterrados bajo tubo 4xØ160 mm en zanja
Tipo de conductor y longitud	HEPRZ1-H16 3X240 mm² Al 12/20 kV con una longitud de 12 metros.

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Envolvente	Envolvente prefabricada de hormigón
Emplazamiento	Calle Concepción Arenal coordenadas ETRS89 H30 X= 290164,21 m; Y= 4720523,91 m
Celdas	Conjunto compacto de celdas CNE-3L-SF6-20-TELE que incluye: • 3 celdas función línea de corriente asignada de 400 A, tensión asignada de 24 kV y 16 kA de poder de corte. 2 de las cuales se encontrarán motorizadas

e) Presupuesto: 41.209,93€

Tal y como establece la normativa aplicable, se hace público para que, en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, puedan presentarse consultas y/o alegaciones al mismo.

En los términos del art. 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta documentación, se encuentra publicada en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León (www.energia.jcyl.es) y en las dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en León, Sección de Energía, sito en Avenida de Peregrinos, s/n, 1ª planta, en horario de 09 a 14:00.

León, 29 de junio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.S. Resolución D.T. de 14/02/2018)
La Secretaria Técnica
Fdo.: MARTA PÉREZ CASADO