



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, dictada por delegación, por la que se concede la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Ataquines (Valladolid). Expte.: AT-51784 ATSB-105.

1.– Antecedentes de hecho

1.1.– Con fecha 18/05/2026, i-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-DE) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca, 19 (Oficinas Argales), 47008 Valladolid, solicitó autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto técnico administrativo sustitucion transformador T-1 45/13,2 kV STR Ataquines» firmado por el Ingeniero Raúl Ramos del Solo, colegiado 1983 COGITI Salamanca, con visado VDSA20260257 a fecha 14/05/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Salamanca.

1.2.– En cumplimiento del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, mediante la publicación en el BOCYL de fecha 22/07/2026 y en el Portal de Gobierno Abierto, para que los interesados puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas.

1.3.– No se han recibido alegaciones en este Servicio Territorial en referencia al expediente objeto de la resolución.

1.4.– Paralelamente al trámite de información pública, en virtud del artículo 10, del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se ha dado traslado de la solicitud formulada a las siguientes administraciones, organismos, empresas de servicio público o de servicios de interés general, que resultan afectados por este proyecto: Ayuntamiento de Ataquines, para que manifieste su conformidad u oposición a la autorización solicitada y establezcan los correspondientes condicionados técnicos procedentes.

1.4.1.– Ayuntamiento de Ataquines no ha presentado informe.

En consecuencia, se prosigue la tramitación de la solicitud sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de la competencia de los organismos afectados.

2.– Fundamentos jurídicos

2.1.– El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es competente para resolver el presente expediente, de conformidad con lo previsto en el artículo 70.1 apartado 24º de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León; en el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León y de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2.– Es reglamentación aplicable a este caso:

2.2.1.– Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

2.2.2.– Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero.

2.2.3.– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

2.2.4.– Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

2.2.5.– Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

3.– Resolución

Vista la documentación presentada por i-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. y cumplidos los trámites establecidos en la reglamentación aplicable, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía,

RESUELVE:

3.1.– *Primero*. Conceder autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. para la sustitución transformador T-1 45/13,2 kV STR Ataquines (Valladolid).

3.2.– *Segundo*. Conceder autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto técnico administrativo sustitución transformador T-1 45/13,2 kV STR Ataquines» firmado por el Ingeniero Raúl Ramos del Solo, colegiado 1983 COGITI Salamanca, con visado VDSA20260257 a fecha 14/05/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Salamanca.

Cuyas principales características son las siguientes:

Sustitución del transformador actual (T-1) de 45/13,2 kV de 6,3 MVA por uno nuevo de potencia (T-1) cuya relación de transformación es 45/13,2 kV de 10/12,5 MVA.

La refrigeración de la maquina es ONAN-ONAF, de instalación en exterior, aislado en aceite mineral, conexión Dyn11 y con regulación en carga.

El montaje del nuevo transformador se complementará con el siguiente aparellaje:

- Tres (3) pararrayos de tensión nominal de 45 kV, sobre el transformador.
- Tres (3) pararrayos de tensión nominal de 13 kV, sobre el transformador.

Ubicación de la instalación: Polígono 7, Parcela 62, Paraje «La Zarzuela», 47210 Ataquines (Valladolid).

Presupuesto: seiscientos cuarenta y tres mil doscientos veinte euros con veintinueve céntimos (643.220,29 €)

Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca, 19 (Oficinas Argales), 47008 Valladolid.

Número de expediente: Exp.: AT-51784 ATSB-105.

4. Condiciones

Esta Autorización Administrativa queda sometida a las siguientes condiciones:

4.1. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de distribución eléctrica.

4.2. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.3. Las instalaciones que se autorizan, habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto denominado: «Proyecto técnico administrativo sustitucion transformador T-1 45/13,2 kV STR Ataquines» firmado por el Ingeniero Raúl Ramos del Solo, colegiado 1983 COGITI Salamanca, con visado VDSA20260257 a fecha 14/05/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Salamanca.

4.4. En el caso de que haya que introducir modificaciones por razones de excepcionalidad al realizar la ejecución del proyecto, éstas deberán ser comunicadas previamente a este Servicio Territorial, mediante el modificado o adenda correspondiente al proyecto, para que sea aprobado.

4.5. El plazo para la ejecución de las instalaciones será de doce meses, sin perjuicio de los compromisos que el solicitante haya podido adquirir ante otros Organismos y administraciones. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas, prórroga de dicho plazo.

4.6. Una vez realizadas las instalaciones, se deberá solicitar a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, a este Servicio Territorial, el acta de puesta y autorización de explotación, cubriendo los formularios establecidos en la dirección electrónica:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284476963545/Tramite>

Y, aportando:

- Certificado final de obra firmado por un técnico titulado competente, visado por su colegio profesional, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
- Certificado de instalación eléctrica emitido por la empresa instaladora, que haya realizado los trabajos. Se llevará a cabo la verificación y ensayos previos a la puesta en servicio que establezca las normas de obligado cumplimiento.

4.7. i-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U, dará cuenta de la terminación de las instalaciones al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, para realizar las comprobaciones que considere oportunas y el levantamiento del acta de puesta en marcha de estas, sin cuyo requisito no podrán entrar en funcionamiento.

4.8. Los empalmes de la nueva instalación autorizada a la red existente no se podrán realizar hasta que este Servicio Territorial haya emitido la correspondiente acta de puesta en marcha y autorización de explotación.

4.9. Todos los elementos de la red de distribución que, con motivo de la reforma que se autoriza en esta resolución, queden sin servicio deberán ser desmantelados, incluidas las cimentaciones de los apoyos, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se formalice el acta de puesta en marcha y autorización de explotación.

i-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U deberá comunicar al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía este desmantelamiento en el plazo de 10 días contados a partir del momento en que se realice.

4.10. Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no asiladas, deberán realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta condición deberán ser recogidas y certificadas por el director de obra en el certificado de dirección de obra.

4.11. La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración inexacta de los datos o documentos comunicados.

4.12. En vista de lo estipulado en los informes/condicionados de los organismos y en aquellas cuestiones de las alegaciones que modifiquen el proyecto; su cumplimiento se deberá justificar y reflejar de forma particular en el modificado o adenda correspondiente al proyecto, debiendo comunicarlo a este Servicio Territorial.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes, Recurso de Alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 18 de septiembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ