



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Castronuño (Valladolid). Expte.: AT-51743 ATCT-2926.

Vista la solicitud de fecha 07/01/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19 - Polígono de Argales (Valladolid) y vista la solicitud de desistimiento de la solicitud de utilidad pública de fecha 14/07/2026.

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Castronuño, Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, Telefónica de España, S.A.U.), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de sustitución del centro de transformación "G Civil-Castronuño" (120356705) por un nuevo centro de transformación compacto de superficie, enlace subterráneo con la línea de alta tensión a 13,2 kV "01-San Román" (3ª categoría) de la S.T.R. "Villaester" (4736) y enlace con la R.B.T. existente, en el T.M. de Castronuño (Valladolid)» firmado por el Ingeniero David Francisco Muñoz, con visado 2542/25E a fecha 06/11/2025 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid, IngenierosVa.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51743 ATCT-2926.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas para la sustitución del Centro de Transformación de intemperie Compacto (C.T.I.C. bajo poste.) «G Civil-Castronuño» (120356705) por un nuevo Centro de Transformación compacto de Superficie (C.T.C.S.), nuevos tramos de Línea Subterránea de Alta Tensión (L.S.A.T.) de enlace con este y el soterramiento de la Línea Aérea de Alta Tensión (L.A.A.T.) a 13,2 kV (3ª categoría) «01-San Román» de la S.T.R.

«Villaester» (4736) entre los apoyos n.º 243 y n.º 245, además del posterior enlace con la Red de Baja Tensión (R.B.T.) existente en la zona de actuación, todo ello en zona urbana del T.M. de Castronuño (Valladolid).

Características:

- Modificación de L.A.A.T. (3ª categoría) a 13,2 kV:

S.T.R.: 4736 «Villaester». Línea: 01 – «San Román».

- Tramo 1:

Origen: Apoyo de hormigón doble (tipo A) existente n.º 242. Final: Torre metálica de celosía proyectada n.º 243N (Tipo C-2000/14 con transición aéreo/ subterránea). Longitud: 63 m. (Regulado de conductor existente). Conductor: LA-56 (Conductor existente).

- Tramo 2:

Origen: Torre metálica de celosía proyectada n.º 243N (Tipo C-2000/14 con transición aéreo/ subterránea). Final: Torre metálica de celosía existente OCR VA13343 Longitud: 14 m. (Tendido de nuevo conductor). Conductor: 47-AL1/8-ST1A -LA-56- (Nuevo conductor).

- Tramo Desmontaje:

Origen/final: Tramo comprendido entre los apoyos n.º 243 y n.º 245 Longitud a desmontar: 78 metros. Conductor desmontado: LA-56 Apoyos a desmontar: - 2 apoyos de hormigón (n.º 243 y n.º 245). - 1 torre metálica (Tipo F antigua) (n.º 244).

- Nuevos tramos de L.S.A.T. (3ª categoría) a 13,2 kV: S.T.R.: 4736 «Villaester».

Línea: 01 – «San Román».

- Tramo 1:

Origen: Entronque A/S en torre metálica proyectada n.º 243N. Final: Celda de Línea del nuevo C.T.C.S. proyectado Longitud: 145 m. (Nuevo conductor) Conductor proyectado: Cable aluminio tipo HEPRZ1 12/20kV 3(1x240) mm² Canalización subterránea: Entubada proyectada.

- Tramo 2:

Origen: Celda de Línea del nuevo C.T.C.S. proyectado. Final: Empalme proyectado con L.S.A.T. existente a la altura de C/ La Cascajera n.º 2. Longitud: 46 m. (Nuevo conductor) Conductor proyectado: Cable aluminio tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm² Canalización subterránea: Entubada proyectada.

- Nuevo centro de transformación compacto de superficie

Tipo: Centro de Transformación Compacto de Superficie. (C.T.C.S.). Envolvente: Tipo EPSC TL según Norma NI 50.40.07 y M.T. 2.11.10 Transformador proyectado: 1 x 400 kVA. (B2). Celdas proyectadas: Módulo compacto no extensible: 2 Celdas de Línea y 1 Celda de Protección (2L+1P) automatizadas de aislamiento y corte en hexafluoruro de azufre (SF6) y de accionamiento telemandado. C.B.T. proyectado: Cuadro Baja Tensión CBTC-EAS-ST-SL-400A de 4 salidas. Ubicación: Vía pública. Carretera de Alaejos, frente a calle Los Mesones.

- Nuevos tramos de L.S.B.T. enlace con R.B.T. existente

N.º líneas: 3 (L-1, L-2 y L-3). Origen: C.B.T. del Nuevo C.T.C.S. «G Civil-Castronuño». Final: Arqueta proyectada (esquina con camino Ctra. Alaejos) Longitud de línea: 77 m. (Nuevo conductor para cada línea). Conductor: Cable Tipo XZ1 aluminio 3x240 mm²+1x150 Al Tensión asignada 0,6/1kV. Aislamiento Polietileno Reticulado.

Ubicación de la instalación: Camino Ctra. Bóveda, Carretera de Alaejos (CL-602) y calle de La Cascajera C.P.: 47520, Castronuño (Valladolid).

Presupuesto: ciento seis mil treinta y siete euros con treinta y tres céntimos de euro (106.037,33 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 - 6.ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 30 de julio de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: ISABEL DEL BLANCO ÁLVAREZ