



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INDUSTRIA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2026, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, por la que se autoriza instalación eléctrica de alta tensión. Expte. AUTO/2026/7382 (AT-12869).

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha de entrada en esta Consejería el 23/03/2026, Hidrocantábrico Distribución Eléctrica S. A. solicita autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, correspondiéndole el expediente AUTO/2026/7382 (AT-12869).

Segundo.—Cumplidos los trámites reglamentarios regulados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han realizado las oportunas comprobaciones y análisis de la documentación técnica e informes presentados.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, que la desarrolla.

Segundo.—Es competente esta Consejería para resolver el presente expediente, en virtud de las atribuciones que en esta materia le vienen conferidas por el Ordenamiento jurídico vigente; artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, en relación con el artículo 5.4 del Decreto 22/2023, de 31 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en su redacción dada por el Decreto 23/2025, de 16 de abril, del Presidente del Principado de Asturias, de quinta modificación de aquél; el Decreto 49/2025, de 29 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo; y teniendo en cuenta que mediante Resolución de 19 de mayo de 2025, de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, se delega en la persona titular de la Dirección General de Energía y Minería la competencia para resolver el referido expediente.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos citados, por la presente,

RESUELVO

Primero.—Otorgar la autorización administrativa previa a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S. A., para la siguiente instalación eléctrica:

Instalación: Renovación por antigüedad de conductor aislado de la Línea Subterránea de Alta Tensión (22 kV) "J07 Venta Jamón", simple circuito, en la que se instalarán conductores de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240kAl+H16) por canalización multitubular existente y proyectada, en los siguientes tramos:

- Tramo 1: 266 metros de longitud, desde el apoyo AP008101, hasta el empalme a realizar con la línea existente en dirección al CM Indasa.
- Tramo 2: 276 metros de longitud, desde el empalme a realizar con la línea existente procedente del CTP PMP hasta el CT Polígono Porceyo I-13 Suzuki.
- Tramo 3: 61 metros de longitud, desde el CT Polígono Porceyo I-13 Suzuki hasta el CTP Suzuki-Porceyo.
- Tramo 4: 317 metros de longitud, desde el CTP Suzuki-Porceyo hasta el CTP Gran Hotel Jovellanos.
- Tramo 5: 151 metros de longitud, desde el CTP Gran Hotel Jovellanos hasta el CT N-3 Pgno Porceyo I-13.
- Tramo 6: 99 metros de longitud, desde el CT N-3 Pgno Porceyo I-13 hasta el empalme a realizar con la línea existente en dirección al CTP Interprovincial.
- Tramo 7: 164 metros de longitud, desde el CT N-4 Pgno Porceyo hasta el CT N-5 Pgno Porceyo.

Renovación por antigüedad de conductor aislado de la Línea Subterránea de Alta Tensión (22 kV) "Roces Polígono", simple circuito, en la que se instalarán conductores de aluminio y aislamiento seco tipo HEPRZ1 12/20kV 3x(1x240kAl+H16) por canalización multitubular existente y proyectada, en los siguientes tramos:



- Tramo 1: 235 metros de longitud, desde el empalme a realizar con la línea existente procedente del CT Naves Max Plank hasta el CT Arquímedes Pañeda.
- Tramo 2: 183 metros de longitud, desde el CT Arquímedes Pañeda hasta el CM Pañeda Porceyo.
- Tramo 3: 276 metros de longitud, desde el CM Pañeda Porceyo hasta el CT Max Plank.
- Tramo 4: 499 metros de longitud, desde el CT Max Plank hasta el CT Polígono Porceyo I-13 Suzuki.

Emplazamiento: Calles Arquímedes, Max Planck, Alfred Nobel, Galileo Galilei y Xacona, en los polígonos de Rocés y Porceyo, Concejo de Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico en Gijón.

Presupuesto: 361.370,81 €.

Segundo.—Otorgar la autorización administrativa de construcción de la instalación reseñada.

Tercero.—La instalación deberá cumplir las condiciones especiales siguientes:

- 1.ª) Ha de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustará estrictamente a los Reglamentos Electro-técnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.
- 2.ª) Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de autorización de explotación, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
- 3.ª) Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por las distintas Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general en la parte que la instalación pueda afectar, a bienes y derechos a su cargo, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él.

Cuarto.—Las presentes autorizaciones lo son únicamente a efectos administrativos, dejando a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil; se otorgan sin perjuicio de tercero y no dispensa en modo alguno de la necesaria obtención por parte del titular de la instalación de cualesquiera otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos, contratos o acuerdos que la legislación vigente establezca con carácter preceptivo y en especial las relativas a ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente; disponiéndose de un plazo de ejecución de un año a partir de la obtención de todas ellas.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 3 de junio de 2026.—El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo (P. D. Resolución de 19/05/2025, BOPA del 23 de mayo), el Director General de Energía y Minería.—Cód. 2026-04745.