I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Mota del Marqués (Valladolid). Expte.: AT-51815 ATCT-2989.

Vista la solicitud de fecha 03/09/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19-Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Mota del Marqués), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de modificación de la L.A.A.T. "05- Villardefrades" a 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. "Mota del Marqués" (4738), entre los apoyos n.º 43 y n.º 1044 y sustitución del C.T. "Pueblo-Mota Marqués" (120358101) por un nuevo centro de transformación intemperie compacto (C.T.I.C. bajo poste), en el T.M. de Mota del Marqués (Valladolid)» firmado por David Francisco Muñoz. Graduado en Ingeniería Eléctrica, con visado 1016/26E a fecha 05/05/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51815 ATCT-2989.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es el de es el de especificar las condiciones técnicas, económicas y de ejecución para la modificación de la Línea Aérea de Alta Tensión (L.A.A.T.) a 13,2 kV (3ª Categoría) «05-Villardefrades» de la S.T.R. «Mota del Marqués» (4738) proyectando un nuevo apoyo de fin de línea, n.º1044N, un nuevo tramo de Línea Subterránea de Alta Tensión (L.S.A.T.), un nuevo Centro de Transformación Intemperie Compacto (C.T.I.C. bajo poste) «Pueblo-Mota Marqués» en sustitución del Centro de Transformación (C.T.) existente «Pueblo-Mota Marqués» (120358101) y enlace con la Red de Baja Tensión (R.B.T.) existente en la zona de actuación del proyecto, todo ello en terrenos pertenecientes al T.M. de Mota del Marqués (Valladolid).

Características:

– L.A.A.T. 13,2 kV (3ª Categoría):

S.T.R.: 4738 «Mota del Marqués». Línea: «05-Villardefrades». Origen: Torre metálica de celosía existente n.º 43. Final: Torre metálica de celosía proyectada n.º 1044N (tipo C-2000/12). Longitud: 58 m. (Regulado conductor existente bajo nueva traza). Conductor: (LA-56) (Conductor existente). Desmontajes: 32 m. (conductor LA-56 bajo traza existente).

– Nuevo tramo de L.S.A.T. (3ª Categoría):

S.T.R.: 4738 «Mota del Marqués» Línea: «05-Villardefrades» Origen: Entronque A/S en Torre metálica proyectada n.º 1044N. Final: Enlace con Transformador del nuevo C.T.I.C. proyectado. Longitud: 18 m + 5 (C.T.) + 12 (P. a S.) = 35 m. Conductor proyectado: Cable de aluminio tipo HEPRZ1(AS) 12/20 kV 3(1x50mm²) Al. Canalización subterránea: Entubada proyectada.

– Nuevo centro de transformación intemperie compacto (C.T.I.C.):

Tipo: Centro de Transformación Intemperie Compacto. (C.T.I.C. BAJO POSTE). Denominación: C.T.I.C. «Pueblo-Mota Marqués» Transformador proyectado: 1 x 250 kVA. (B2). Cuadro Baja Tensión: CBTIC con 3 Salidas 400A.

– Enlace con la red de baja tensión

N.º líneas: 3 («L1», «L2» y «L5»). Nuevos tramos de L.S.B.T. proyectados por la nueva canalización proyectada.

Conductor: Cable Tipo XZ1 aluminio 3×240+1×150mm2 Al Tensión asignada 0,6/1kV. Aislamiento Polietileno Reticulado. «L1»: 41 m, «L2»: 41 m, «L5»: 41 m.

– Desmantelamiento:

C.T. existente de obra civil de tipo palomar «Pueblo-Mota Marqués» (120358101) el cual será demolido y desmantelado por completo.

Ubicación de la instalación: C/ Las Eras, 10-16 T.M. de Mota del Marques (Valladolid).

Presupuesto: cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y tres euros con ochenta y cinco céntimos de euro (55.633,85 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 18 de septiembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: Isabel del Blanco Álvarez

CV: BOCYL-D-28102026-209-12