I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Valladolid. Expte.: AT-51816.

Vista la solicitud de fecha 04/09/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19 - Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Valladolid, ST de Medio Ambiente de Valladolid, Nedgia y Vodafone), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de modificación de la L.S.A.T. a 13,2 kV (3ª categoría) "05-Presentación" de la S.T.R. "Ctra Circunvalac" (4724) en la zona del apeadero de la universidad en el T.M. de Valladolid» firmado por la Ingeniera Técnica Industrial María López Verdura, con visado 699/26E a fecha 23/03/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51816.

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Objeto: El objeto del presente proyecto es especificar las condiciones técnicas, de ejecución y económicas para realizar la modificación de la L.S.A.T. a 13,2 kV (3ª categoría) «05-Presentación» de la S.T.R. «Ctra Circunvalac» (4724) en la zona del apeadero de la universidad, en el T.M. de Valladolid.

Características:

Reforma red de media tensión:

Modificación de la L.S.A.T.

S.T. Pertenencia: «Ctra Circunvalac» (4724). Línea: «05-Presentación». Origen: Empalme denominado como A en planos. Final: Empalme denominado como B en planos.

Conductor proyectado: HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm^2 (Al) + H16 (Al).

Longitud de línea: 62 m

Canalización subterránea: 60 m de canalización proyectada, de los cuales: 37 m son de canalización proyectada con 2 tubos y 23 m son de canalización realizada mediante perforación dirigida con 4 tubos.

Renovación red subterránea de A.T.:

Longitud de desmontaje: Se desmontan un total de 50 m de conductor tipo P3PFJV 12/20KV 3(1X240) Al.

Longitud de tendido: Se tienden un total de 62 m de conductor tipo HEPR-Z1 12/20KV 3x(1X240) Al.

Ubicación de la instalación: Paseo Juan Carlos I, y Avenida Valle del Esgueva. T.M. de Valladolid.

Presupuesto: Treinta y siete mil doscientos sesenta y siete euros con veinticinco céntimos de euro (37.277,25€).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 1 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica,
Fdo.: Isabel del Blanco Álvarez

CV: BOCYL-D-28102026-209-13