



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Palencia

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y evaluación de impacto ambiental de la instalación eléctrica denominada «Hibridación con eólico y baterías de la planta fotovoltaica "El Conde"», a ubicar en los términos municipales de Fuentes de Valdepero y Villalobón (Palencia). Expte.: 12341.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la Ley 21/2013 de 21 de diciembre, de Evaluación Ambiental; el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León; se somete a información pública los siguientes documentos:

1. «Proyecto de hibridación con eólica y baterías de la planta fotovoltaica El Conde».
2. «Estudio de Impacto Ambiental de Proyecto de hibridación con eólica y baterías de la planta fotovoltaica El Conde».

Peticionario: Planta fotovoltaica El Hierro, S.L., con CIF: B-24739013.

Las Principales características de las instalaciones son las siguientes:

- a) Objeto: Construcción de una instalación de producción de energía eléctrica de origen eólico de 22 MW y un módulo de almacenamiento de 12,5 MW denominado «Hibridación Parque fotovoltaico El Conde» y sus infraestructuras de evacuación. La potencia instalada de todas las instalaciones aplicando el Real Decreto 997/2025 será de 32MW.
- b) Ubicación: Fuentes de Valdepero y Villalobón (Palencia).
- c) Características:
 - Instalación de producción eólica de potencia nominal 22 MW, formada por 4 aerogeneradores de potencia unitaria 5,5 MW.
 - Línea de evacuación subterránea formada por dos circuitos, el circuito 1 une los aerogeneradores 1 y 2 con la SET El Conde 132/30 kV y el circuito 2 une

los aerogeneradores 3 y 4 con la SET El Conde 132/30 kV. Ambos circuitos formados por cables HEPR-Z1 AL 18/30kV.

- Instalación de almacenamiento energético de 50 MWh y una potencia de baterías de 12,5MW, formada por 8 contenedores de baterías, 4 inversores y 2 centros de transformación.
- Línea de evacuación subterránea con origen en los bloques de potencia interiores de la BESS Hibridación El Conde y fin en las celdas de Media Tensión (30 kV) en el parque interior de 30 kV de la SET El Conde 132/30 kV.
- Obra civil para accesos y viales, plataformas de montaje, cimentaciones, canalizaciones de media tensión.

d) Presupuesto de ejecución material: 16.394.005,32 €

Durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, se podrán formular las alegaciones y observaciones que se consideren pertinentes, pudiéndose examinar la documentación en el Portal de Energía y Minería de Castilla y León «www.energia.jcyl.es», y cuando no sea posible efectuar la consulta de manera telemática, en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, situado en la Avenida Casado del Alisal, 27 – planta baja de Palencia, concertando cita previa a través del teléfono 979715692.

Palencia, 29 de julio de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía,*
Fdo.: JOSÉ MARÍA CASAS INCLÁN