



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Burgos, por la que se otorga autorización administrativa previa y de construcción de soterramiento de la LAMT 13,2 kV 4768-14 «Centro 1» (ST «Aranda Sur»), entre los apoyos n.º 13502 y n.º 13503, en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos). Expte.: ATLI/29511.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. solicitó con fecha 31 de marzo de 2026 autorización administrativa previa y de construcción de soterramiento de la LAMT 13,2 kV 4768-14 «Centro 1» (ST «Aranda Sur») entre los apoyos n.º 13502 y n.º 13503, en el término municipal de Aranda de Duero (Burgos).

Segundo. Con fecha 2 de julio de 2026 se publica en B.O.C. y L. y en la página web de la Junta de Castilla y León, Sección de Energía y Minas, la solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción de la instalación, no habiéndose recibido alegaciones.

Tercero. Se envían separatas al Ayuntamiento de Aranda de Duero, Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos y a la Comunidad de Regantes del Canal de la Reina Victoria Eugenia. No se reciben condicionados por lo que se prosiguen las actuaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Visto el artículo 2 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo. En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes disposiciones legales:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorización administrativos de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

- RD 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- RD 337/2014 de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular de aplicación, la Jefa del Servicio Territorial, a propuesta de la técnico del Servicio, **RESUELVE:**

Primero. Otorgar autorización administrativa previa a la empresa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de la instalación eléctrica indicada, cuyas características principales son las siguientes:

- Instalación de 1 nuevo tramo de línea eléctrica subterránea de M.T. 13,2-20 kV n.º 4768-14 «Centro 1» (ST «Aranda Sur») con origen en apoyo existente n.º 13502 y final en apoyo existente n.º 13503, de 196 m de longitud y conductor HEPR-Z1 12/20 KV 3(1x240) mm² AL + H16.
- Desmontaje de 137 m de línea eléctrica aérea de M.T. n.º 4768-14 «Centro 1» (S.T. «Aranda Sur»).

Segundo. Otorgar autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica citada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto y documentación técnica presentada, con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.
2. El plazo para la ejecución de las obras es de tres años contados a partir de la notificación de la presente Resolución.
3. El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial a efectos de reconocimiento definitivo y extensión de la Autorización de explotación.
4. Con arreglo al proyecto aprobado se autoriza a la empresa peticionaria a realizar la conexión con sus instalaciones, a fin de que, a la hora de extender la autorización de explotación, estén las instalaciones totalmente ejecutadas y aprobadas.
5. Las partes aéreas de la instalación de alta tensión, no aisladas, deberán realizarse cumpliendo lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 2 de agosto, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna.



El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en esta resolución, o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento, podrán dar lugar a su revocación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de cualquier otra autorización, licencia o permiso que sea exigible según la normativa vigente.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, conforme a lo dispuesto en los Arts. 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Burgos, 1 de septiembre de 2026.

La Jefa del Servicio,

Fdo.: MARÍA DOLORES VELASCO LAJO