I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

E. ANUNCIOS

E.2. Otros Anuncios Oficiales

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

ANUNCIO del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución eléctrica, en el término municipal de Villalar de los Comuneros (Valladolid). Expte.: AT-51821 (ATCT-2991).

Vista la solicitud de fecha 29/09/2026 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. (en adelante I-De) con N.I.F. A95075578 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Vázquez de Menchaca n.º 19–Polígono de Argales (Valladolid),

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, se somete a información pública, al no presentar los informes favorables de todas las Administraciones y empresas de servicios de interés general afectadas (Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros), la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto denominado: «Proyecto de modificación de la L.A.A.T. "02-Villalar" A 13,2 kV (3ª categoría) de la S.T.R. "Villaester" (4736), entre los apoyos n.º 359 y n.º 362 y sustitución del C.T. "San Miguelvillalar" (120358303) por un nuevo centro de transformación intemperie compacto (C.T.I.C. bajo poste), en el T.M. de Villalar de los Comuneros (Valladolid)» firmado por David Francisco Muñoz, Graduado en Ingeniería Eléctrica, con visado 1455/26E a fecha 12/06/2026 en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.

Las características principales se señalan a continuación.

Expediente: AT-51821 (ATCT-2991).

Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

Objeto: Especificar las condiciones técnicas, económicas y de ejecución para la modificación de la Línea Aérea de Alta Tensión (L.A.A.T.) a 13,2 kV (3ª Categoría) «02-Villalar» de la S.T.R. «Villaester» (4736) proyectando un nuevo apoyo de fin de línea, n.º 362N, un nuevo tramo de Línea Subterránea de Alta Tensión (L.S.A.T.), un nuevo Centro de Transformación Intemperie Compacto (C.T.I.C. bajo poste) «San Miguel-Villalar» en sustitución del Centro de Transformación (C.T.) «San Miguel-Villalar» (120358303) y enlace con la Red de Baja Tensión (R.B.T.) existente en la zona de actuación del proyecto, todo ello en terrenos pertenecientes al T.M. de Villalar de los Comuneros (Valladolid).

Características:

– L.A.A.T. 13,2kV (3ª Categoría):

S.T.R.: 4736 «Villaester». Línea: «02-Villalar». Origen: Torre metálica de celosía existente n.º 359. Final: Torre metálica de celosía proyectada n.º 362N (tipo C-2000/14).

Longitud: 55 m. (Regulado conductor existente bajo traza existente). Conductor: (LA-56) (Conductor existente). Desmontajes: 2 m. (conductor LA-56).

– Nuevo tramo de L.S.A.T. (3ª Categoría):

S.T.R.: 4736 «Villaester». Línea: «02-Villalar». Origen: Entronque A/S en Torre metálica proyectada n.º 362N. Final: Enlace con Transformador del nuevo C.T.I.C. proyectado.

Longitud: 20 m.

Conductor: Cable de aluminio tipo HEPRZ1(AS) 12/20 kV 3(1x50 mm²) Al.

Canalización subterránea: Entubada proyectada.

– Nuevo centro de transformación intemperie compacto (C.T.I.C.):

Tipo: Centro de Transformación Intemperie Compacto. (C.T.I.C. Bajo Poste).

Denominación: C.T.I.C. «San Miguel- Villalar».

Transformador: 1 x 250 kVA. (B2).

Cuadro Baja Tensión: CBTIC con 3 Salidas 400A.

– Enlace con la red de baja tensión

N.º líneas: 1 («L2») Nuevo tramo de L.S.B.T. proyectados por canalización proyectada. Más dos acometidas.

Conductor: Cable Tipo XZ1(S) 3×240+1×150 mm^2 Al.

Longitud de línea: «L2»: 32 m (Nuevo conductor)

Ubicación de la instalación: Cruce C/Joseph Perez con C/San Miguel T.M. de Villalar de los Comuneros (Valladolid).

Presupuesto: Cuarenta y seis mil doscientos noventa y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos de euro (46.298,45 €).

Lo que se hace público a los efectos del artículo 9 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, para que cualquier persona pueda examinar el proyecto, en la página web de la Junta de Castilla y León, sección correspondiente a Energía y Minería, con dirección electrónica:

https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html

y formular las alegaciones que considere oportunas ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, en la Plaza del Milenio, n.º 1 – 6ª planta, en días hábiles de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Valladolid, 2 de octubre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.A. Res. 08/06/2026)
La Secretaria Técnica
Fdo.: Isabel del Blanco Álvarez

CV: BOCYL-D-23102026-206-21