

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 11/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre modificación de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162190-00029. [2026/4610]

Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162190-00029.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Villalpardo, Cuenca. Término municipal de Villalpardo, Cuenca. Polígonos 12 y 13 así como diversas calles de la localidad.

La instalación dispone de:

Resolución de 01/07/2024, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión de nueva tramitación por cambio de trazado, publicado en DOCM nº 132 de fecha 10/7/2024.

Características principales tras la modificación:

Soterramiento de la línea aérea, 20 kV s/c, L/02 Villarta de la ST Iniesta, en el tramo comprendido entre los apoyos números AP4776 y AP4782. Actuaciones a realizar:

1.- Línea subterránea de media tensión, 20 kV s/c, formada por tres tramos. Conductor: HEPRZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² Al. Longitud: 2.024 m (1.340 m de canalización).

- Tramo-1: Origen en empalmes subterráneos (en la parcela 496 del polígono 13) con la L/02 Villarta en el tramo que alimenta al CT "Surtidor" y fin en empalmes subterráneos con la L/02 Villarta (Calle Demetrio Carrasco esquina Calle Navarros) en el tramo que alimenta al centro de transformación CT "El Pozo". Longitud: 780 m (780 de canalización).

- Tramo-2: Origen en una celda libre del CT "Surtidor" y fin celda de línea del centro de transformación CT "Villalpardo", ubicado en Calle San Antonio. Longitud: 920 m (910m de canalización más 5m de entrada a CTS, de ellos 498 m de canalización existente).

- Tramo-3: Origen en apoyo proyectado número 4782 tipo 14C-4500, que sustituye al apoyo 4782 existente, ubicado en el polígono 12 y fin en celda de línea del centro de transformación CT "Villalpardo", ubicado en Calle San Antonio. Longitud: 312 m (297 m de canalización, de ellos 149 m de canalización existente).

2.- Desinstalación de 6 apoyos existentes (del número 4777 al 4782) y 805 m de conductor (180 m de LA-56 y 625 m de LA-30) de la LAMT L/02 Villarta de la ST Iniesta.

Las modificaciones consisten en la prolongación del tramo 2, desde el juego de empalmes a realizar en la LSMT L02 Villarta de la ST Iniesta, inicialmente proyectado y autorizado hasta una celda libre del CT Surtidor, con un incremento de la longitud de canalización de 110m.

Finalidad: Mejora de la calidad y regularidad del suministro eléctrico en la zona.

Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; los Reales Decretos 2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de industria y energía y el Decreto 112/2023, de 25/07/2023, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 05/03/2024 (DOCM 52 de 13/03/2024) sobre delegación de competencias en las personas titulares de las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y en especial el artículo 13.3 del citado Decreto.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Conceder la modificación de autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:

1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada.

2.-La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Excm. Sra. Consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).

Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, "...Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas".

En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada a través del correspondiente trámite electrónico, disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedimiento KGU.

Cuenca, 11 de junio de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS